



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 08/2020

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 16/12/2020 - 08:59 | Data do Sistema: 31/08/2020

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD	1153	04/08	N	08:35	08:45	-	-	0.00	6.9	0.45	0.91	0.82	A	A	NR			
RD	1154	05/08	N	09:15	09:25	-	-	0.00	6.9	1.23	0.72	0.79	A	A	NR			
RD	1156	06/08	N	08:50	09:00	-	-	0.00	6.9	1.23	0.72	0.79	A	A	NR			
RD	1157	11/08	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.36	0.90	0.80	A	A	NR			
RD	1158	12/08	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.9	0.58	1.04	0.78	A	A	NR			
RD	1160	13/08	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.84	0.96	0.83	A	A	NR			
RD	1161	18/08	N	09:30	10:15	-	-	0.00	6.9	0.93	1.75	0.82	A	A	NR			
RD	1162	19/08	N	08:40	08:50	-	-	0.00	6.8	0.86	0.98	0.88	A	A	NR			
RD	1163	20/08	N	08:40	08:50	-	-	0.00	6.8	0.73	1.00	0.85	A	A	NR			
RD	1166	25/08	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.8	1.00	0.73	0.85	A	A	NR			
RD	1167	26/08	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.7	0.60	0.80	0.70	A	A	NR			
RD	1168	31/08	N	08:15	08:25	-	-	0.00	6.8	0.80	0.73	0.71	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	1164	30/08	N	06:10	13:30	-	-	152.00	7.0	11.00			360	69	310			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	1165	30/08	N	06:20	14:20	-	-	0.00	6.8	1.00			2,2	<1,1	10			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudioiro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento