

Imprimir | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	1110	04/05	N	08:35	08:45	-	-	0.00	6.8	0.65	1.00	0.85	A	A	NR			
RD	1111	05/05	N	08:40	08:55	-	-	0.00	7.0	1.00	0.82	0.80	A	A	NR			
RD	1112	07/05	N	08:40	08:55	-	-	0.00	6.8	0.60	0.60	0.85	A	A	NR			
RD	1113	11/05	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.60	0.86	0.85	A	A	NR			
RD	1114	12/05	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.9	0.60	0.88	0.81	A	A	NR			
RD	1115	13/05	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.8	1.00	0.77	0.95	A	A	NR			
RD	1116	14/05	N	08:35	08:50	-	-	0.00	6.9	0.62	0.82	0.76	A	A	NR			
RD	1118	18/05	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.8	0.90	0.86	0.83	A	A	NR			
RD	1119	20/05	N	08:40	08:50	-	-	0.00	6.9	0.60	0.80	0.79	A	A	NR			
RD	1120	21/05	N	08:45	08:55	-	-	0.00	6.8	0.77	0.94	0.93	A	A	NR			
RD	1121	25/05	N	09:45	09:55	-	-	0.00	6.8	1.50	0.85	0.88	A	A	NR			
RD	1122	27/05	N	08:40	08:50	-	-	0.00	6.9	0.48	0.82	0.76	A	A	NR			
RD	1123	28/05	N	08:25	08:35	-	-	0.00	6.9	0.50	0.86	0.74	A	A	NR			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)																		
RD-CR - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	1124	02/05	N	09:00	15:30	-	-	250.00	6.9	21.30			360	36	400			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)																		
RD-FT - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	1125	02/05	N	09:10	16:00	-	-	0.00	6.9	0.48			2,2	<1,1	10			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		

Claudioiro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X