

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 09/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 27/12/2019 - 07:49 | Data do Sistema: 30/09/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	1007	02/09	N	08:55	09:25	-	-	0.00	6.6	0.65	1.05	1.00	A	A	NR			
RD	1008	03/09	N	09:20	09:50	-	-	0.00	6.9	0.50	0.95	0.91	A	A	NR			
RD	1009	04/09	N	09:05	09:15	-	-	0.00	6.8	0.82	0.81	0.70	A	A	NR			
RD	1010	05/09	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.90	0.97	0.70	A	A	NR			
RD	1011	09/09	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.9	0.62	1.02	0.78	A	A	NR			
RD	1012	10/09	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.63	0.83	0.85	A	A	NR			
RD	1013	11/09	N	08:45	08:55	-	-	0.00	6.9	0.48	0.85	0.92	A	A	NR			
RD	1014	12/09	N	08:40	09:05	-	-	0.00	6.8	0.47	0.95	0.81	A	A	NR			
RD	1015	16/09	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.28	0.91	0.56	A	A	NR			
RD	1016	17/09	N	08:30	08:40	-	-	0.00	6.9	0.60	0.95	0.78	A	A	NR			
RD	1017	18/09	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.8	0.87	1.00	0.70	A	A	NR			
RD	1021	24/09	N	07:35	09:20	-	-	0.00	6.8	0.72	0.42	0.81	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	1019	22/09	N	12:00	16:00	-	-	130.00	7.0	10.50			510	220	300			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	1020	22/09	N	12:30	15:00	-	-	0.00	6.9	0.60			3,6	<1,1	40			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudio Miro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento