

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 08/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 27/12/2019 - 07:50 | Data do Sistema: 31/08/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	997	01/08	N	10:00	10:35	-	-	0.00	6.8	0.50	0.89	1.00	A	A	NR			
RD	998	05/08	N	09:05	09:15	-	-	0.00	6.8	0.86	1.00	0.95	A	A	NR			
RD	999	06/08	N	08:40	08:55	-	-	0.00	6.8	0.85	0.95	0.90	A	A	NR			
RD	1000	08/08	N	08:50	09:05	-	-	0.00	7.0	0.90	0.98	1.00	A	A	NR			
RD	1001	13/08	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.8	0.80	1.04	0.86	A	A	NR			
RD	1002	14/08	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.8	0.62	0.99	0.75	A	A	NR			
RD	1003	15/08	N	08:40	09:05	-	-	0.00	6.8	0.69	0.97	0.79	A	A	NR			
RD	1005	19/08	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.8	0.40	1.00	0.97	A	A	NR			
RD	1004	20/08	N	07:30	15:40	-	-	0.00	6.9	0.76	0.90	0.75	A	A	<1,0			
RD	1006	26/08	N	08:30	08:45	-	-	0.00	6.9	0.68	1.20	0.78	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	1018	31/08	N	09:00	15:00	-	-	154.00	7.0	11.80			690	360	420			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento