

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 07/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 27/12/2019 - 07:50 | Data do Sistema: 31/07/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	985	01/07	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.42	1.04	0.88	A	A	NR			
RD	986	02/07	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.56	1.02	1.00	A	A	NR			
RD	987	04/07	N	08:00	09:10	-	-	0.00	7.0	0.54	1.18	0.90	A	A	NR			
RD	988	09/07	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.8	0.65	1.00	0.91	A	A	NR			
RD	989	10/07	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.78	0.96	0.76	A	A	NR			
RD	990	11/07	N	10:15	10:25	-	-	0.00	6.9	1.00	1.12	0.93	A	A	NR			
RD	991	15/07	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.80	1.50	0.70	A	A	NR			
RD	992	16/07	N	11:00	15:00	-	-	0.00	6.8	0.51	0.96	0.82	A	A	NR			
RD	993	23/07	N	08:10	14:00	-	-	0.00	6.9	0.75	0.75	0.79	A	A	<1,0			
RD	994	24/07	N	14:00	14:40	-	-	0.00	6.9	0.94	0.90	0.82	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	995	11/07	N	14:00	16:00	-	-	182.00	7.0	10.40			1200	690	750			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	996	11/07	N	14:20	17:00	-	-	0.00	6.9	0.49			9,2	<1,1	20			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudio Miro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento