

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 05/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 08/08/2019 - 15:22 | Data do Sistema: 31/05/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	963	07/05	N	09:40	09:55	-	-	0.00	6.8	1.00	1.00	0.85	A	A	NR		
RD	964	09/05	N	09:40	09:55	-	-	0.00	6.8	0.46	0.83	0.78	A	A	NR		
RD	965	13/05	N	09:10	09:25	-	-	0.00	6.8	0.51	0.92	0.73	A	A	NR		
RD	966	14/05	N	09:40	10:05	-	-	0.00	6.8	0.49	0.92	0.73	A	A	NR		
RD	967	21/05	N	09:00	09:15	-	-	0.00	6.8	0.30	0.92	0.70	A	A	NR		
RD	968	23/05	N	08:50	13:05	-	-	0.00	6.8	0.70	1.26	0.74	A	A	NR		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	969	27/05	N	13:00	15:00	-	-	199.00	7.0	20.40			690	92	400		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	970	27/05	N	13:20	16:00	-	-	0.00	6.7	0.42			36	<1,1	9		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento