

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)
SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

08 - Praça Cônego Francisco, 449
 11 - Rua Santa Catarina, 42
 23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
 45 - Rua Alfredo Dixini, 585
 73 - Rua Paraguaçu, 686
 97 - RUA VEREADOR JOÃO CAETANO DO COUTO, 60, JARDIM DAS ACÁCIAS
 03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
 05 - Rua Mato Grosso, 406
 07 - São Pedro, 95
 44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
 88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
 10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
 15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
 35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
 43 - Rua São Luiz, 47
 53 - Rua Paraguaçu, 318
 01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
 13 - Rua Sério Tiso, 955
 20 - Rua Piaui, 158
 27 - Avenida Caio de Brito, 380
 69 - Rua Bonfilho Vicentini, 293
 16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
 25 - Rua Maranhão, S/Nº
 29 - Rua Doze de Outubro, 10
 47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
 67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
 02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
 12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
 57 - Av. Maria da Conceição
 74 - Fabrica Estrela,
 82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
 06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
 46 - Rua Santana da Vargem, 223
 58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322
 60 - Rua Santana
 21 - Praça Cônego Francisco, 54
 24 - Rua Sebastião S. Mesquita
 42 - Rua Godofredo Rangel, 187
 78 - Rua José Caxambú, n. 230
 09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
 19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
 30 - Rua Pernambuco, 34
 49 - Avenida Caio de Brito, 1214
 79 - Rua Maria Magda Campos, 394
 28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
 41 - Rua Marcilio Fereira de Brito, 30
 50 - Praça John Kennedy, 82
 72 - Rua Bento de Brito, s/n

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
73	5778	07/03	N	07:30	08:50	-	-	0.00	6.6	0.50	0.50	0.70	A	A	NR			
45	5779	07/03	N	07:40	08:55	-	-	0.00	6.6	0.53	0.43	0.79	A	A	NR			
08	5780	07/03	N	07:50	09:00	-	-	0.00	6.7	0.75	0.33	0.81	A	A	<1,0			
23	5781	07/03	N	08:00	09:05	-	-	0.00	6.7	0.88	0.53	1.00	A	A	NR			
11	5782	07/03	N	08:15	09:10	-	-	0.00	6.6	1.00	0.74	0.95	A	A	NR			

97	5783	08/03	N	08:25	09:00	-	-	0.00	6.6	1.11	0.63	0.71	A	A	NR			
44	5785	11/03	N	08:00	09:25	-	-	0.00	6.7	1.42	0.42	0.80	A	A	NR			
88	5786	11/03	N	08:30	09:30	-	-	0.00	6.7	0.44	0.53	0.89	A	A	NR			
07	5787	11/03	N	08:40	09:35	-	-	0.00	6.7	1.50	0.81	0.81	A	A	<1,0			
03	5788	11/03	N	08:50	09:40	-	-	0.00	6.7	0.37	0.39	0.84	A	A	NR			
05	5789	11/03	N	09:00	09:45	-	-	0.00	6.8	0.61	0.42	0.88	A	A	NR			
43	5790	12/03	N	07:50	08:50	-	-	0.00	6.7	0.52	0.39	0.99	A	A	NR			
15	5791	12/03	N	08:00	08:55	-	-	0.00	6.7	0.42	0.69	1.00	A	A	NR			
35	5792	12/03	N	08:10	09:00	-	-	0.00	7.0	0.39	0.27	0.93	A	A	NR			
10	5793	12/03	N	08:15	09:05	-	-	0.00	6.7	0.30	0.85	0.90	A	A	NR			
53	5794	12/03	N	08:25	09:10	-	-	0.00	7.0	0.56	0.53	0.87	A	A	<1,0			
01	5796	13/03	N	08:00	09:15	-	-	0.00	6.7	0.47	0.29	0.85	A	A	<1,0			
13	5797	13/03	N	08:10	09:20	-	-	0.00	6.7	0.34	0.66	0.89	A	A	NR			
20	5798	13/03	N	08:20	09:25	-	-	0.00	6.7	0.47	0.79	0.99	A	A	NR			
27	5799	13/03	N	08:45	09:30	-	-	0.00	6.7	0.28	0.81	0.98	A	A	NR			
69	5800	13/03	N	08:50	09:35	-	-	0.00	6.6	0.46	0.54	0.85	A	A	NR			
67	5802	14/03	N	07:40	09:05	-	-	0.00	6.7	0.86	0.51	0.83	A	A	<1,0			
16	5803	14/03	N	08:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.38	0.47	0.74	A	A	NR			
47	5804	14/03	N	08:10	09:15	-	-	0.00	6.8	0.40	0.55	0.70	A	A	NR			
29	5805	14/03	N	08:15	09:20	-	-	0.00	6.9	0.55	0.70	0.71	A	A	NR			
25	5806	14/03	N	08:20	09:25	-	-	0.00	6.7	0.44	0.79	1.00	A	A	NR			
74	5808	18/03	N	07:30	09:10	-	-	0.00	6.8	0.80	0.32	0.70	A	A	NR			
02	5809	18/03	N	07:50	09:15	-	-	0.00	6.8	1.40	0.37	0.78	A	A	NR			
57	5810	18/03	N	08:00	09:20	-	-	0.00	6.9	1.20	0.36	0.76	A	A	NR			
12	5811	18/03	N	08:10	09:25	-	-	0.00	6.7	4.00	1.00	1.00	A	A	<1,0			
82	5812	18/03	N	08:40	09:30	-	-	0.00	6.7	0.46	1.00	1.00	A	A	NR			
05	5814	19/03	N	08:05	09:10	-	-	0.00	6.6	0.52	0.58	1.00	A	A	NR			
06	5815	19/03	N	08:10	09:15	-	-	0.00	6.7	0.81	0.54	1.00	A	A	NR			
46	5816	19/03	N	08:15	09:20	-	-	0.00	6.9	0.56	0.40	1.00	A	A	<1,0			
60	5817	19/03	N	08:20	09:25	-	-	0.00	6.7	0.71	0.20	0.98	A	A	NR			
58	5818	19/03	N	08:40	09:30	-	-	0.00	6.7	0.56	0.47	0.86	A	A	NR			
42	5820	20/03	N	07:30	09:10	-	-	0.00	6.7	0.54	0.36	0.90	A	A	<1,0			
78	5821	20/03	N	07:40	09:15	-	-	0.00	6.7	0.44	0.20	0.82	A	A	NR			
21	5822	20/03	N	08:00	09:20	-	-	0.00	6.7	0.49	0.37	1.00	A	A	NR			
44	5823	20/03	N	08:10	09:25	-	-	0.00	6.8	0.35	0.55	1.00	A	A	NR			
24	5824	20/03	N	08:20	09:30	-	-	0.00	6.7	0.31	0.87	0.86	A	A	NR			
79	5826	21/03	N	07:30	09:00	-	-	0.00	6.7	1.00	0.43	1.00	A	A	<1,0			
19	5827	21/03	N	07:40	09:05	-	-	0.00	6.8	1.00	0.63	1.00	A	A	NR			
49	5828	21/03	N	07:50	09:10	-	-	0.00	6.7	0.60	0.20	1.00	A	A	NR			
09	5829	21/03	N	08:00	09:15	-	-	0.00	6.7	0.80	0.25	1.00	A	A	NR			
30	5830	21/03	N	08:15	09:20	-	-	0.00	6.8	0.70	0.70	1.00	A	A	NR			
28	5831	22/03	N	08:10	09:05	-	-	0.00	6.7	0.40	0.50	1.00	A	A	NR			
41	5833	26/03	N	07:50	09:20	-	-	0.00	6.9	0.91	0.83	1.00	A	A	<1,0			
02	5834	26/03	N	08:00	09:25	-	-	0.00	6.8	0.89	0.73	0.98	A	A	NR			
28	5835	26/03	N	08:10	09:30	-	-	0.00	6.7	0.70	0.57	1.00	A	A	NR			
50	5836	26/03	N	08:20	09:35	-	-	0.00	6.7	0.67	0.22	1.00	A	A	NR			
72	5837	26/03	N	08:25	09:40	-	-	0.00	6.9	0.90	0.47	1.00	A	A	NR			

01	5838	26/03	N	08:35	09:45	-	-	0.00	6.8	0.71	0.84	1.00	A	A	NR			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA IPIRANGA - ETA I																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD	5777	07/03	N	08:20	08:40	-	-	0.00	6.9	0.33	0.94	0.77	A	A	NR			
RD	5784	11/03	N	09:05	09:15	-	-	0.00	6.9	0.38	1.17	0.77	A	A	NR			
RD	5776	13/03	N	09:20	14:30	-	-	0.00	6.9	0.28	1.02	0.78	A	A	<1,0			
RD	5795	13/03	N	07:50	09:05	-	-	0.00	6.8	0.30	1.34	0.84	A	A	NR			
RD	5801	14/03	N	08:30	08:55	-	-	0.00	6.9	0.22	0.88	0.70	A	A	NR			
RD	5807	18/03	N	08:45	09:00	-	-	0.00	6.8	0.75	0.98	0.71	A	A	NR			
RD	5813	19/03	N	08:00	09:00	-	-	0.00	6.9	0.26	0.88	0.77	A	A	NR			
RD	5819	20/03	N	08:30	09:00	-	-	0.00	7.0	0.77	0.99	0.70	A	A	NR			
RD	5825	21/03	N	08:20	08:50	-	-	0.00	6.9	0.33	0.95	0.72	A	A	NR			
RD	5832	26/03	N	07:30	09:10	-	-	0.00	6.7	0.76	0.85	0.74	A	A	NR			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)																		
RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-CR	5774	13/03	N	09:00	13:30	-	-	263.00	6.8	29.10			1610	360	400			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)																		
RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot	E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-FT	5775	13/03	N	09:10	14:00	-	-	0.00	6.9	0.24			9,2	<1,1	28			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR																		
Claudomiro Pinto Barbosa Químico										Flávio Alves da Silva Coordenador de Tratamento								
Sistema ETA Web - Versão X																		