

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 03/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 23/05/2019 - 15:06 | Data do Sistema: 31/03/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	944	07/03	N	08:30	08:45	-	-	0.00	6.7	0.50	1.10	0.62	A	A	NR		
RD	945	11/03	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.8	0.30	0.88	0.76	A	A	NR		
RD	946	14/03	N	08:40	09:00	-	-	0.00	6.7	0.67	0.90	0.77	A	A	NR		
RD	947	18/03	N	08:55	09:05	-	-	0.00	6.7	0.42	0.82	0.74	A	A	NR		
RD	948	19/03	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.9	0.20	0.98	0.91	A	A	NR		
RD	949	20/03	N	08:40	09:05	-	-	0.00	6.8	0.99	0.79	0.83	A	A	NR		
RD	950	21/03	N	08:30	08:55	-	-	0.00	6.9	0.57	0.95	0.79	A	A	NR		
RD	951	26/03	N	08:50	09:15	-	-	0.00	7.0	0.84	1.30	0.85	A	A	NR		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	942	09/03	N	08:00	10:00	-	-	660.00	6.8	71.40			510	120	130		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	943	09/03	N	08:30	10:30	-	-	0.00	6.8	0.50			16,1	<1,1	10		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudio Miro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento