

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
07 - São Pedro, 95
27 - Avenida Caio de Brito, 380
47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
08 - Praça Cônego Francisco, 449
15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
18 - Praça D'Aperecida, 57
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
69 - Rua Bonfilho Vicentini, 293
04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
11 - Rua Santa Catarina, 42
43 - Rua São Luiz, 47
46 - Rua Santana da Vargem, 223
12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
37 - Rua Pará, 172
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
57 - Av. Maria da Conceição
68 - Rua Ambrosina de Jesus, 171
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
29 - Rua Doze de Outubro, 10
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322
89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
30 - Rua Pernambuco, 34
53 - Rua Paraguagu, 318
60 - Rua Santana
74 - Fabrica Estrela,
01 - Rua Espirito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
70 - Rua José Caxambu, 974
10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
20 - Rua Piaui, 158
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
49 - Avenida Caio de Brito, 1214

72 - Rua Bento de Brito, s/n

[illegible]

19	5735	13/02	N	08:25	09:35	-	-	0.00	6.7	0.26	0.65	0.20	A	A	NR			
29	5736	13/02	N	08:40	09:40	-	-	0.00	6.7	0.58	0.65	0.30	A	A	NR			
89	5737	13/02	N	08:50	09:45	-	-	0.00	6.7	0.30	0.44	0.71	A	A	NR			
74	5739	15/02	N	07:30	09:20	-	-	0.00	6.7	0.60	0.59	0.79	A	A	NR			
53	5740	15/02	N	07:40	09:25	-	-	0.00	6.7	1.80	0.60	0.70	A	A	<1,0			
60	5741	15/02	N	07:50	09:30	-	-	0.00	6.7	0.41	0.36	0.70	A	A	NR			
16	5742	15/02	N	08:05	09:35	-	-	0.00	6.7	0.43	0.46	0.83	A	A	NR			
30	5743	15/02	N	08:40	09:40	-	-	0.00	6.6	0.34	0.69	0.81	A	A	NR			
01	5744	18/02	N	09:20	09:50	-	-	0.00	6.7	0.12	0.56	0.70	A	A	NR			
02	5745	18/02	N	09:30	09:55	-	-	0.00	6.7	0.12	0.45	0.76	A	A	NR			
03	5746	18/02	N	09:40	10:00	-	-	0.00	6.6	0.26	0.43	0.70	A	A	NR			
70	5747	18/02	N	09:45	10:05	-	-	0.00	6.6	0.68	0.48	0.70	A	A	<1,0			
67	5755	19/02	N	07:50	09:30	-	-	0.00	6.6	0.27	0.52	0.70	A	A	NR			
24	5756	19/02	N	08:00	09:35	-	-	0.00	6.6	0.23	0.72	0.96	A	A	NR			
49	5757	19/02	N	08:10	09:40	-	-	0.00	6.6	0.16	0.20	0.75	A	A	NR			
20	5758	19/02	N	08:40	09:45	-	-	0.00	6.6	0.29	0.69	0.92	A	A	<1,0			
10	5759	19/02	N	09:00	09:50	-	-	0.00	6.6	0.19	0.49	1.00	A	A	NR			
88	5749	20/02	N	08:00	09:40	-	-	0.00	6.6	0.44	0.49	0.71	A	A	NR			
34	5750	20/02	N	08:40	09:45	-	-	0.00	6.6	0.55	0.41	0.97	A	A	NR			
05	5751	20/02	N	09:00	09:50	-	-	0.00	6.6	0.28	0.80	0.87	A	A	NR			
98	5752	20/02	N	08:20	09:20	-	-	0.00	6.6	0.51	0.26	0.91	A	A	NR			
96	5753	20/02	N	08:05	09:35	-	-	0.00	6.6	0.66	0.46	0.73	A	A	<1,0			
97	5761	21/02	N	07:40	09:25	-	-	0.00	6.6	0.58	0.45	0.81	A	A	<1,0			
78	5762	21/02	N	07:50	09:30	-	-	0.00	6.6	0.27	0.25	0.72	A	A	NR			
83	5763	21/02	N	08:10	09:35	-	-	0.00	6.8	0.44	0.20	0.93	A	A	NR			
35	5764	21/02	N	08:25	09:40	-	-	0.00	6.9	0.32	0.20	1.00	A	A	NR			
13	5765	21/02	N	08:40	09:45	-	-	0.00	6.6	0.34	0.55	0.91	A	A	NR			
83	5767	26/02	N	07:40	09:10	-	-	0.00	6.7	0.53	0.82	0.83	A	A	NR			
02	5768	26/02	N	08:00	09:15	-	-	0.00	6.7	0.86	0.57	0.70	A	A	<1,0			
50	5769	26/02	N	08:10	09:20	-	-	0.00	6.8	0.32	0.29	0.70	A	A	NR			
72	5770	26/02	N	08:15	09:25	-	-	0.00	6.7	0.38	0.52	0.73	A	A	NR			
01	5771	26/02	N	08:25	09:30	-	-	0.00	6.7	0.30	0.98	0.70	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA IPIRANGA - ETA I																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD	5714	06/02	N	08:30	08:50	-	-	0.00	6.9	0.25	0.90	0.71	A	A	NR			
RD	5720	07/02	N	08:45	09:00	-	-	0.00	6.8	0.29	0.98	0.79	A	A	NR			
RD	5726	12/02	N	09:05	09:55	-	-	0.00	6.8	0.25	1.01	0.75	A	A	<1,0			
RD	5732	13/02	N	09:00	09:15	-	-	0.00	7.0	0.26	1.00	0.83	A	A	NR			
RD	5738	15/02	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.9	0.38	0.96	0.72	A	A	NR			
RD	5754	19/02	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.30	0.97	0.94	A	A	NR			
RD	5748	20/02	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.8	0.20	0.92	0.74	A	A	NR			
RD	5760	21/02	N	09:00	09:15	-	-	0.00	6.8	0.33	0.87	0.75	A	A	NR			
RD	5766	26/02	N	08:40	09:00	-	-	0.00	6.9	0.31	1.18	0.76	A	A	NR			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)																		
RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-CR	5772	05/02	N	08:30	10:00	-	-	163.00	6.8	23.20			920	510	480			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)																		
RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-FT	5773	05/02	N	08:10	10:30	-	-	0.00	6.9	0.20			9,2	<1,1	35			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C A Ausente P Presente NR Não Realizado ND Não Detectado																		
SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR																		

