

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 20/03/2019 - 15:53 | Data do Sistema: 31/01/2019

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	920	02/01	N	08:40	09:25	-	-	0.00	6.7	0.44	1.08	0.85	A	A	NR			
RD	921	03/01	N	07:50	09:10	-	-	0.00	6.8	0.70	0.91	0.70	A	A	NR			
RD	922	07/01	N	09:00	09:15	-	-	0.00	7.0	0.20	0.90	0.71	A	A	NR			
RD	923	08/01	N	09:10	09:25	-	-	0.00	7.0	0.39	0.89	0.75	A	A	NR			
RD	924	09/01	N	09:15	09:25	-	-	0.00	6.8	0.36	0.90	0.75	A	A	NR			
RD	927	14/01	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.38	0.61	0.90	A	A	NR			
RD	928	15/01	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.30	0.69	0.74	A	A	NR			
RD	929	17/01	N	08:50	09:05	-	-	0.00	6.9	0.40	0.90	0.76	A	A	NR			
RD	930	21/01	N	09:00	09:10	-	-	0.00	6.8	0.60	1.06	0.82	A	A	NR			
RD	931	23/01	N	14:00	16:00	-	-	0.00	6.8	0.31	1.12	0.87	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	925	05/01	N	07:10	09:30	-	-	510.00	6.8	50.30			510	69	200			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h	Hora da	Hora da	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez	Cl. Res.	Íon Fluoreto	Resultados P/A -		Resul.	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				

			?	Col.	Aná.					(uT)	Livre (mg/L)	reto (mg/L)	100ml		UFC/ml *	nio	nês
													Col. Tot	E Coli			
RD-FT	926	05/01	N	08:00	10:30	-	-	0.00	6.9	0.60			5,1	<1,1	18		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudio Miros Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X