

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 25/01/2019 - 10:17 | Data do Sistema: 31/12/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	912	03/12	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.32	0.97	0.74	A	A	NR		
RD	913	10/12	N	09:00	09:15	-	-	0.00	6.7	0.37	1.18	0.70	A	A	NR		
RD	914	18/12	N	09:10	09:20	-	-	0.00	6.9	0.22	0.90	0.77	A	A	NR		
RD	915	19/12	N	07:10	09:00	-	-	0.00	6.7	1.06	0.94	0.70	A	A	NR		
RD	916	20/12	N	07:30	09:20	-	-	0.00	6.7	0.42	0.90	0.75	A	A	NR		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	917	09/12	N	06:20	08:00	-	-	158.00	6.7	12.40			360	69	150		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	918	09/12	N	06:30	09:00	-	-	0.00	6.8	0.20			9,2	<1,1	7		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudomiro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X