

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 08/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 15/10/2018 - 13:59 | Data do Sistema: 31/08/2018

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD	866	03/08	N	10:50	15:10	-	-	0.00	6.9	0.63	0.56	0.81	A A	<1,0			
RD	865	14/08	N	11:00	15:10	-	-	0.00	6.8	0.40	0.70	0.81	A A	<1,0			
RD	867	15/08	N	10:00	14:00	-	-	0.00	6.8	0.21	1.05	0.83	A A	<1,0			
RD	868	22/08	N	11:00	15:00	-	-	0.00	6.9	0.50	1.10	0.77	A A	<1,0			
RD	871	26/08	N	09:20	16:30	-	-	0.00	6.9	0.32	0.94	1.00	A A	<1,0			
RD	872	28/08	N	07:50	11:00	-	-	0.00	6.9	0.58	0.73	0.76	A A	<1,0			
RD	873	30/08	N	10:20	17:10	-	-	0.00	6.8	0.53	1.00	0.86	A A	<1,0			
RD	874	31/08	N	10:10	13:10	-	-	0.00	6.9	0.26	0.83	0.99	A A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-CR	869	26/08	N	09:00	15:10	-	-	112.00	6.9	7.40			360 161	200			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
RD-FT	870	26/08	N	09:10	15:50	-	-	0.00	6.9	0.32			23 <1,1	26			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

Claudio Miro Pinto Barbosa
Químico

Flavio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento