



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 07/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 03/09/2018 - 14:49 | Data do Sistema: 31/07/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA:

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito

11 - Rua Santa Catarina, 42

20 - Rua Piaui, 158

79 - Rua Maria Magda Campos, 394

01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)

09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775

21 - Praça Cônego Francisco, 54

70 - Rua José Caxambu, 974

72 - Rua Bento de Brito, s/n

03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820

12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46

43 - Rua São Luiz, 47

57 - Av. Maria da Conceição

13 - Rua Sérgio Tiso, 955

30 - Rua Pernambuco, 34

42 - Rua Godofredo Rangel, 187

47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59

74 - Fabrica Estrela,

84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU

04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191

06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55

22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº

67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227

89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor

08 - Praça Cônego Francisco, 449

15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420

45 - Rua Alfredo Dixini, 585

10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11

16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594

23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55

41 - Rua Marcilio Fereira de Brito, 30

58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322

88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita

07 - São Pedro, 95

19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13

24 - Rua Sebastião S. Mesquita

27 - Avenida Caio de Brito, 380

63 - Rua Aziz Murad, 53

90 - Ecoponto

28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484

50 - Praça John Kennedy, 82

05 - Rua Mato Grosso, 406

29 - Rua Doze de Outubro, 10

49 - Avenida Caio de Brito, 1214

78 - Rua José Caxambú, n. 230

46 - Rua Santana da Vargem, 223

75 - Colégio Travessia

82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res.	Íon Fluo	Resultados P/A - 100ml Col. E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
-----	-----------	------	----------------	--------------------	--------------------	------------	------------	--------------	----	----------------------	-------------	-------------	--	-----------------------	-------	--------------	--------------

													Livre (mg/L)		reto (mg/L)	Tot				
11	5248	02/07	N	09:00	15:50	-	-	0.00	7.0	0.46	0.84	0.82	A	A	NR					
20	5249	02/07	N	09:20	16:00	-	-	0.00	7.0	0.62	0.80	0.85	A	A	NR					
02	5250	02/07	N	09:45	16:10	-	-	0.00	7.0	0.66	0.86	0.79	A	A	<1,0					
79	5251	02/07	N	10:05	16:20	-	-	0.00	7.0	0.54	0.92	0.91	A	A	NR					
09	5254	05/07	N	09:00	14:30	-	-	0.00	7.1	0.47	0.69	1.00	A	A	NR					
01	5255	05/07	N	09:20	14:30	-	-	0.00	7.0	0.61	0.52	0.87	A	A	NR					
21	5256	05/07	N	09:50	14:50	-	-	0.00	7.0	0.52	0.61	0.91	A	A	NR					
72	5257	05/07	N	10:10	15:00	-	-	0.00	7.0	0.06	0.78	0.82	A	A	NR					
70	5258	05/07	N	10:30	15:10	-	-	0.00	7.0	0.64	0.87	0.89	A	A	<1,0					
43	5259	06/07	N	08:20	13:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.67	0.82	A	A	NR					
57	5260	06/07	N	09:00	13:10	-	-	0.00	7.1	0.54	0.82	0.91	A	A	NR					
12	5261	06/07	N	09:40	13:20	-	-	0.00	7.1	0.43	0.73	0.85	A	A	NR					
03	5262	06/07	N	10:10	13:30	-	-	0.00	7.0	0.58	0.89	0.98	A	A	<1,0					
74	5266	11/07	N	09:00	15:20	-	-	0.00	7.1	0.59	0.28	0.91	A	A	<1,0					
42	5267	11/07	N	09:20	15:30	-	-	0.00	7.1	0.34	0.77	0.87	A	A	NR					
47	5268	11/07	N	09:30	15:40	-	-	0.00	7.1	0.39	0.95	0.80	A	A	NR					
84	5269	11/07	N	09:50	15:50	-	-	0.00	7.1	0.46	0.41	0.84	A	A	NR					
30	5270	11/07	N	10:20	16:00	-	-	0.00	7.0	0.49	0.67	0.88	A	A	NR					
13	5271	11/07	N	10:40	16:10	-	-	0.00	7.0	0.40	0.85	0.96	A	A	NR					
67	5264	13/07	N	09:10	15:20	-	-	0.00	7.0	0.40	0.90	0.82	A	A	NR					
89	5265	13/07	N	09:30	15:30	-	-	0.00	7.0	0.52	0.83	0.96	A	A	<1,0					
22	5273	13/07	N	09:30	15:30	-	-	0.00	7.0	0.49	0.91	0.85	A	A	NR					
04	5274	13/07	N	09:50	15:40	-	-	0.00	7.0	0.62	0.87	0.94	A	A	<1,0					
06	5275	13/07	N	10:15	15:50	-	-	0.00	7.0	0.55	1.00	0.99	A	A	NR					
45	5277	17/07	N	09:30	10:30	-	-	0.00	7.0	0.70	0.72	1.10	A	A	NR					
15	5278	17/07	N	09:50	10:40	-	-	0.00	7.0	0.65	0.91	0.90	A	A	NR					
08	5279	17/07	N	10:10	10:50	-	-	0.00	7.0	0.74	0.68	0.89	A	A	<1,0					
10	5280	18/07	N	08:40	11:00	-	-	0.00	7.1	0.42	0.68	0.82	A	A	NR					
23	5281	18/07	N	09:00	11:10	-	-	0.00	7.1	0.49	0.51	0.74	A	A	NR					
16	5282	18/07	N	09:15	11:20	-	-	0.00	7.1	0.69	0.42	0.72	A	A	<1,0					
20	5283	18/07	N	09:40	11:30	-	-	0.00	7.0	0.64	0.72	0.81	A	A	NR					
88	5284	18/07	N	10:05	11:40	-	-	0.00	7.1	0.54	0.58	0.90	A	A	NR					
41	5285	18/07	N	10:20	11:45	-	-	0.00	7.0	0.66	0.67	0.75	A	A	<1,0					
58	5286	18/07	N	10:20	11:50	-	-	0.00	7.1	0.58	0.91	0.79	A	A	NR					
27	5287	19/07	N	08:10	10:50	-	-	0.00	7.0	0.36	0.62	0.98	A	A	NR					
24	5288	19/07	N	08:30	11:00	-	-	0.00	7.0	0.50	1.03	0.86	A	A	NR					
07	5289	19/07	N	08:40	11:10	-	-	0.00	7.1	0.70	0.73	0.91	A	A	<1,0					
63	5290	19/07	N	08:50	11:20	-	-	0.00	7.1	0.66	0.80	0.82	A	A	<1,0					
19	5291	19/07	N	09:10	11:30	-	-	0.00	7.0	0.48	0.75	0.90	A	A	NR					
90	5292	19/07	N	09:30	11:40	-	-	0.00	7.0	0.69	0.99	0.77	A	A	NR					

41	5294	26/07	N	07:15	10:30	-	-			0.47	0.86		A	A	NR			
02	5295	26/07	N	07:40	10:40	-	-			0.50	0.79		A	A	<1,0			
28	5296	26/07	N	08:00	10:50	-	-			0.50	0.73		A	A	NR			
50	5297	26/07	N	08:20	11:00	-	-			0.39	0.74		A	A	NR			
72	5298	26/07	N	08:45	11:10	-	-			0.51	0.78		A	A	<1,0			
01	5299	26/07	N	09:05	11:20	-	-			0.45	1.07		A	A	NR			
11	5300	26/07	N	09:30	11:30	-	-			0.39	0.98		A	A	NR			
78	5301	27/07	N	08:20	10:30	-	-	0.00	7.0	0.46	0.80	0.86	A	A	NR			
49	5302	27/07	N	08:40	10:40	-	-	0.00	7.1	0.49	0.74	0.84	A	A	NR			
29	5303	27/07	N	09:30	10:50	-	-	0.00	7.0	0.62	0.95	0.95	A	A	<1,0			
05	5304	27/07	N	09:50	11:10	-	-	0.00	7.0	0.53	0.90	0.91	A	A	NR			
46	5307	30/07	N	09:20	11:10	-	-	0.00	7.0	0.62	0.90	0.90	A	A	<1,0			
82	5308	31/07	N	08:30	10:00	-	-	0.00	7.0	0.54	0.80	0.96	A	A	<1,0			
75	5309	31/07	N	08:50	10:10	-	-	0.00	7.1	0.48	0.75	0.83	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês	
RD	5247	02/07	N	08:30	15:30	-	-	0.00	6.9	0.26	0.97	0.84	A	A	<1,0			
RD	5263	06/07	N	10:30	13:40	-	-	0.00	6.9	0.29	1.03	0.75	A	A	<1,0			
RD	5272	11/07	N	10:50	16:20	-	-	0.00	6.9	0.20	1.01	0.70	A	A	<1,0			
RD	5276	13/07	N	10:35	16:00	-	-	0.00	6.9	0.26	1.02	0.74	A	A	<1,0			
RD	5293	19/07	N	09:40	11:50	-	-	0.00	6.9	0.26	1.01	0.70	A	A	<1,0			
RD	5305	27/07	N	09:10	11:10	-	-	0.00	6.9	0.27	0.97	0.71	A	A	<1,0			
RD	5306	30/07	N	08:00	11:20	-	-	0.00	6.9	0.25	93.00	0.76	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	5252	01/07	N	09:00	14:00	-	-	114.00	6.8	9.40	NR	NR	690	230	700			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	5253	01/07	N	09:10	14:30	-	-	0.00	6.9	0.40	NR	NR	3,6 <1,1	42			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C | **A** Ausente | **P** Presente | **NR** Não Realizado | **ND** Não Detectado

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento