

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 04/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 04/06/2018 - 11:15 | Data do Sistema: 30/04/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	816	09/04	N	10:15	10:40	-	-	0.00	6.8	0.47	1.22	0.82	A A	<1,0			
RD	817	10/04	N	10:00	10:45	-	-	0.00	6.8	0.54	1.02	0.92	A A	<1,0			
RD	818	10/04	N	10:15	11:00	-	-	0.00	6.8	0.39	1.10	0.95	A A	<1,0			
RD	819	12/04	N	10:10	11:00	-	-	0.00	6.9	0.48	*	*	A A	<1,0			
RD	820	16/04	N	10:00	13:25	-	-	0.00	6.8	0.42	0.92	0.79	A A	<1,0			
RD	822	19/04	N	09:30	10:30	-	-	0.00	6.8	0.51	1.14	0.77	A A	<1,0			
RD	823	26/04	N	09:50	10:30	-	-	0.00	6.9	1.00	1.05	0.92	A A	<1,0			
RD	828	29/04	N	09:30	11:00	-	-	0.00	6.8	1.85	1.10	0.76	A A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	826	29/04	N	08:30	10:00	-	-	187.00*	6.9	16.90*	*	*	220* 69*	300			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	827	29/04	N	09:00	10:30	-	-	0.00	6.8	1.60	*	*	6,9* <1,1	12			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento