

Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 03/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 04/06/2018 - 10:49 | Data do Sistema: 31/03/2018

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
RD	810	05/03	N	11:10	16:40	-	-	0.00	6.8	0.54	1.07	0.76	A	A	<1,0		
RD	811	08/03	N	11:00	16:00	-	-	0.00	6.9	0.49	0.87	0.80	A	A	<1,0		
RD	814	26/03	N	13:30	17:00	-	-		*	0.50	0.90	*	A	A	<1,0		
RD	815	27/03	N	11:00	16:10	-	-	0.00	6.8	0.42	1.17	0.79	A	A	<1,0		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
RD-CR	812	19/03	N	08:20	14:30	-	-	464.00*	6.8	40.40*	*	*	690*	51*	700*		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. Tot E Coli	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
RD-FT	813	19/03	N	08:30	15:00	-	-	0.00	6.8	0.49	*	*	12*	<1,1	50		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudio Miro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento