

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)
SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼
Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

07 - São Pedro, 95
 27 - Avenida Caio de Brito, 380
 44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
 49 - Avenida Caio de Brito, 1214
 50 - Praça John Kennedy, 82
 21 - Praça Cônego Francisco, 54
 24 - Rua Sebastião S. Mesquita
 25 - Rua Maranhão, S/Nº
 45 - Rua Alfredo Dixini, 585
 83 - Rua Carlos Antônio F. de Souza, 44 - Jardim Esmeraldas
 13 - Rua Sérgio Tiso, 955
 15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
 22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº
 70 - Rua José Caxambu, 974
 78 - Rua José Caxambú, n. 230
 03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
 04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
 06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
 19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
 88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
 09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
 11 - Rua Santa Catarina, 42
 73 - Rua Paraguaçu, 686
 74 - Fabrica Estrela,
 46 - Rua Santana da Vargem, 223
 57 - Av. Maria da Conceição
 65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
 79 - Rua Maria Magda Campos, 394
 20 - Rua Piaui, 158
 29 - Rua Doze de Outubro, 10
 34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
 43 - Rua São Luiz, 47
 47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
 05 - Rua Mato Grosso, 406
 10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
 12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
 82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
 89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
 08 - Praça Cônego Francisco, 449
 16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
 30 - Rua Pernambuco, 34
 35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
 63 - Rua Aziz Murad, 53
 01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
 02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
 41 - Rua Marcilio Fereira de Brito, 30
 23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
 67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
 75 - Ecoponto Municipal
 84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU

	Nº	24h ?	da	da	Amb.	Amo.	Apar.		dez	Res.	Fluo	P/A - 100ml	UFC/ml					
			Col.	Aná.					(uT)	Livre	reto	Col.	E Coli					
										(mg/L)	(mg/L)	Tot						
44	4980	01/03	N	09:00	15:00	-	-	0.00	7.0	0.67	0.81	1.00	A	A	NR			
50	4981	01/03	N	09:15	15:10	-	-	0.00	7.0	0.55	0.40	0.91	A	A	NR			
07	4982	01/03	N	09:40	15:20	-	-	0.00	7.0	0.67	0.62	0.98	A	A	<1,0			
27	4983	01/03	N	10:00	15:30	-	-	0.00	7.0	0.43	0.57	0.82	A	A	NR			
49	4984	01/03	N	10:20	15:40	-	-	0.00	7.0	0.72	0.64	0.89	A	A	NR			
45	4985	05/03	N	08:40	15:40	-	-	0.00	7.1	0.65	0.85	0.80	A	A	NR			
83	4986	05/03	N	09:10	15:50	-	-	0.00	7.1	0.50	0.85	0.80	A	A	NR			
21	4987	05/03	N	09:30	10:00	-	-	0.00	7.1	0.71	0.69	0.94	A	A	NR			
25	4988	05/03	N	10:00	16:10	-	-	0.00	7.0	0.80	0.51	0.87	A	A	<1,0			
24	4989	05/03	N	10:40	16:20	-	-	0.00	7.0	0.74	0.68	0.99	A	A	NR			
70	4991	06/03	N	09:00	15:30	-	-	0.00	7.0	0.57	0.92	0.98	A	A	NR			
78	4992	06/03	N	09:20	15:40	-	-	0.00	7.0	0.46	0.81	1.20*	A	A	NR			
15	4993	06/03	N	09:40	15;50	-	-	0.00	7.1	0.66	0.77	0.90	A	A	NR			
22	4994	06/03	N	10:10	16:00	-	-	0.00	7.1	0.82	0.70	0.89	A	A	<1,0			
13	4995	06/03	N	10:30	16:10	-	-	0.00	7.0	0.70	0.49	0.95	A	A	NR			
03	4996	07/03	N	08:30	14:00	-	-	0.00	7.1	0.45	0.82	0.87	A	A	NR			
06	4997	07/03	N	08:55	14:10	-	-	0.00	7.0	0.52	0.62	0.96	A	A	NR			
04	4998	07/03	N	09:15	14:20	-	-	0.00	7.1	0.56	0.37	0.99	A	A	NR			
19	4999	07/03	N	09:40	14:30	-	-	0.00	7.1	0.40	0.45	0.92	A	A	NR			
88	5000	07/03	N	10:00	14:40	-	-	0.00	7.0	0.72	0.52	0.95	A	A	<1,0			
73	5001	08/03	N	08:10	15:00	-	-	0.00	7.1	0.52	0.60	0.90	A	A	NR			
74	5002	08/03	N	08:30	15:10	-	-	0.00	7.1	0.60	0.57	0.81	A	A	NR			
11	5003	08/03	N	09:00	15:20	-	-	0.00	7.0	0.67	0.69	0.94	A	A	NR			
09	5004	08/03	N	09:20	15:30	-	-	0.00	7.1	0.49	0.80	0.96	A	A	NR			
24	5007	13/03	N	08:30	14:50	-	-	0.00	7.0	0.56	0.59	0.87	A	A	NR			
65	5008	13/03	N	09:00	15:00	-	-	0.00	7.0	0.66	0.40	0.89	A	A	NR			
46	5011	13/03	N	09:30	15:10	-	-	0.00	7.0	0.60	0.70	0.94	A	A	NR			
57	5012	13/03	N	09:50	15:20	-	-	0.00	7.0	0.49	0.61	0.99	A	A	NR			
79	5013	13/03	N	10:10	15:30	-	-	0.00	7.0	0.73	0.65	1.00	A	A	<1,0			
43	5014	14/03	N	09:00	15:10	-	-	0.00	7.1	0.48	0.82	0.82	A	A	NR			
47	5015	14/03	N	09:20	15:20	-	-	0.00	7.1	0.56	0.71	0.95	A	A	NR			
29	5016	14/03	N	09:45	15:30	-	-	0.00	7.1	0.65	0.88	0.92	A	A	NR			
34	5017	14/03	N	10:05	15:40	-	-	0.00	7.1	0.69	0.80	0.95	A	A	<1,0			
20	5018	14/03	N	10:25	15:50	-	-	0.00	7.1	0.44	0.56	1.00	A	A	NR			
82	5033	20/03	N	08:40	15:30	-	-	0.00	7.0	0.52	0.65	0.90	A	A	NR			
05	5034	20/03	N	09:00	15:40	-	-	0.00	7.1	0.65	0.72	0.94	A	A	NR			
89	5035	20/03	N	09:25	15:50	-	-	0.00	7.1	0.60	0.69	0.95	A	A	NR			
10	5036	20/03	N	09:40	16:00	-	-	0.00	7.1	0.76	0.40	0.90	A	A	<1,0			
12	5037	20/03	N	10:00	16:10	-	-	0.00	7.1	0.48	0.82	0.96	A	A	NR			

89	5021	22/03	N	09:25	15:50	-	-	0.00	7.1	0.60	0.69	0.95	A	A	NR			
08	5024	22/03	N	08:30	15:50	-	-	0.00	7.0	0.52	0.83	0.96	A	A	NR			
16	5025	22/03	N	08:50	15:40	-	-	0.00	7.0	0.47	0.77	0.98	A	A	NR			
35	5026	22/03	N	09:10	15:30	-	-	0.00	7.1	0.68	0.71	0.90	A	A	<1,0			
30	5027	22/03	N	09:40	15:20	-	-	0.00	7.1	0.62	0.62	0.94	A	A	NR			
63	5028	22/03	N	10:10	15:10	-	-	0.00	7.0	0.50	0.90	0.98	A	A	NR			
41	5029	26/03	N	13:40	17:10	-	-		*	0.56	0.75	*	A	A	NR			
02	5030	26/03	N	14:00	17:20	-	-		*	0.66	0.70	*	A	A	<1,0			
50	5031	26/03	N	14:20	17:30	-	-		*	0.60	0.61	*	A	A	NR			
01	5032	26/03	N	14:50	17:40	-	-		*	0.45	0.84	*	A	A	NR			
75	5039	27/03	N	08:00	15:20	-	-	0.00	7.1	0.62	0.77	1.20*	A	A	<1,0			
67	5040	27/03	N	08:20	15:30	-	-	0.00	7.0	0.60	0.65	1.00	A	A	NR			
23	5041	27/03	N	08:50	15:40	-	-	0.00	7.0	0.35	0.69	0.85	A	A	NR			
84	5042	27/03	N	09:10	15:50	-	-	0.00	7.0	0.46	0.45	0.96	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. E Coli Tot	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD	4990	05/03	N	10:20	16:30	-	-	0.00	6.9	0.19	1.11	0.80	A	A	<1,0		
RD	5006	08/03	N	10:10	15:50	-	-	0.00	6.8	0.35	0.99	0.72	A	A	<1,0		
RD	5038	26/03	N	15:20	17:50	-	-		*	0.44	0.96	*	A	A	<1,0		
RD	5043	27/03	N	10:30	16:00	-	-	0.00	6.9	0.40	0.90	0.82	A	A	<1,0		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. E Coli Tot	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-CR	5009	19/03	N	07:30	13:30	-	-	150.00*	6.8	20.90*	*	*	920*	360*	600*		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml Col. E Coli Tot	Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
RD-FT	5010	19/03	N	07:40	14:00	-	-	0.00	6.9	0.16	*	*	3,6*	<1,1	34		

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

