



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 02/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG |
Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 05/04/2018 - 11:27 | Data do Sistema: 28/02/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	803	05/02	N	11:00	16:20	-	-	0.00	6.8	0.31	1.26	0.86	A	A	<1,0			
RD	804	07/02	N	10:10	16:20	-	-	0.00	6.8	0.50	1.10	0.81	A	A	<1,0			
RD	805	08/02	N	13:00	16:30	-	-	0.00	6.8	0.24	0.78	0.77	A	A	<1,0			
RD	808	20/02	N	13:30	16:30	-	-	0.00	6.8	0.49	1.14	0.81	A	A	<1,0			
RD	809	27/02	N	16:00	18:30	-	-		*	0.60	0.83	*	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	806	06/02	N	09:50	15:00	-	-	0.00	6.8	0.25	*	*	510*	22*	800*			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	807	06/02	N	10:00	15:30	-	-	0.00	6.9	0.29	*	*	23*	<1,1	25			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudomiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X