



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 02/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG |
Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 05/04/2018 - 11:21 | **Data do Sistema:** 28/02/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
20 - Rua Piauí, 158
21 - Praça Cônego Francisco, 54
29 - Rua Doze de Outubro, 10
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
05 - Rua Mato Grosso, 406
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
89 - R. Dr. Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
11 - Rua Santa Catarina, 42
13 - Rua Sério Tiso, 955
16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
49 - Avenida Caio de Brito, 1214
08 - Praça Cônego Francisco, 449
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
30 - Rua Pernambuco, 34
78 - Rua José Caxambú, n. 230
83 - Rua Carlos Antônio F. de Souza, 44 - Jardim Esmeraldas
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
46 - Rua Santana da Vargem, 223
63 - Rua Aziz Murad, 53
84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU
04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
07 - São Pedro, 95
35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
70 - Rua José Caxambu, 974
43 - Rua São Luiz, 47
47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
79 - Rua Maria Magda Campos, 394
85 - R. Ignês Chaves Ferreira, 199
22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
50 - Praça John Kennedy, 82
71 - Rua Marcílio Ferreira de Brito, 88 (Mão Amiga)
74 - Fabrica Estrela,
10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322
67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
41 - Rua Marcilio Ferreira de Brito, 30
72 - Rua Bento de Brito, s/n
27 - Avenida Caio de Brito, 380
28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
57 - Av. Maria da Conceição

73 - Rua Paraguaçu, 686**75** - Ecoponto Municipal

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livres (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
42	4919	01/02	N	08:00	15:00	-	-	0.00	7.1	0.67	0.77	0.95	A	A	<1,0			
21	4920	01/02	N	09:20	15:10	-	-	0.00	7.0	0.62	0.67	0.91	A	A	NR			
15	4921	01/02	N	09:40	15:20	-	-	0.00	7.1	0.52	0.71	0.92	A	A	NR			
29	4922	01/02	N	10:00	15:30	-	-	0.00	7.1	0.43	0.55	0.99	A	A	NR			
20	4923	01/02	N	10:10	15:40	-	-	0.00	7.1	0.50	0.60	0.94	A	A	NR			
03	4924	05/02	N	08:30	15:20	-	-	0.00	7.1	0.53	0.72	0.82	A	A	NR			
89	4925	05/02	N	09:20	15:30	-	-	0.00	7.1	0.75	0.85	0.90	A	A	<1,0			
05	4926	05/02	N	09:40	15:40	-	-	0.00	7.1	0.69	0.63	0.97	A	A	NR			
45	4927	05/02	N	10:10	15:50	-	-	0.00	7.1	0.50	0.70	0.91	A	A	NR			
88	4928	05/02	N	10:20	16:00	-	-	0.00	7.1	0.47	0.66	0.94	A	A	NR			
11	4935	07/02	N	08:40	15:20	-	-	0.00	7.0	0.47	0.88	0.96	A	A	NR			
13	4936	07/02	N	09:05	15:30	-	-	0.00	7.0	0.66	0.64	0.92	A	A	NR			
49	4937	07/02	N	09:15	15:40	-	-	0.00	7.0	0.60	0.76	0.80	A	A	NR			
49	4937	07/02	N	09:15	15:40	-	-	0.00	7.0	0.60	0.76	0.80	A	A	NR			
23	4938	07/02	N	09:30	15:50	-	-	0.00	7.0	0.41	0.84	1.00	A	A	NR			
16	4939	07/02	N	09:50	16:00	-	-	0.00	7.0	0.77	0.90	1.00	A	A	<1,0			
78	4942	08/02	N	09:00	15:30	-	-	0.00	7.0	0.54	0.72	0.94	A	A	NR			
83	4943	08/02	N	09:20	15:40	-	-	0.00	7.1	0.70	0.60	0.88	A	A	<1,0			
08	4944	08/02	N	09:45	15:50	-	-	0.00	7.1	0.58	0.52	0.92	A	A	NR			
30	4945	08/02	N	10:00	16:00	-	-	0.00	7.0	0.59	0.99	0.95	A	A	NR			
24	4946	08/02	N	10:15	16:10	-	-	0.00	7.1	0.64	0.44	0.97	A	A	NR			
19	4930	15/02	N	08:40	14:30	-	-	0.00	7.0	0.52	0.66	1.00	A	A	NR			
34	4931	15/02	N	09:00	14:40	-	-	0.00	7.0	0.47	0.49	0.96	A	A	NR			
63	4932	15/02	N	09:15	14:50	-	-	0.00	7.0	0.68	0.79	0.94	A	A	<1,0			
46	4933	15/02	N	09:40	15:00	-	-	0.00	7.0	0.59	0.85	1.15*	A	A	NR			
84	4934	15/02	N	10:00	15:10	-	-	0.00	7.0	0.66	0.92	0.90	A	A	NR			
06	4949	19/02	N	08:30	14:50	-	-	0.00	7.0	0.65	0.82	0.86	A	A	NR			
07	4950	19/02	N	08:50	15:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.50	0.91	A	A	<1,0			
04	4951	19/02	N	09:10	15:10	-	-	0.00	7.1	0.81	0.62	0.98	A	A	NR			
35	4952	19/02	N	09:30	15:20	-	-	0.00	7.0	0.73	0.71	0.95	A	A	NR			
70	4953	19/02	N	09:55	15:30	-	-	0.00	7.0	0.70	0.90	0.94	A	A	NR			
85	4954	20/02	N	08:40	15:30	-	-	0.00	7.1	0.66	0.94	0.92	A	A	NR			
79	4955	20/02	N	09:00	15:40	-	-	0.00	7.0	0.55	0.80	0.90	A	A	NR			
43	4956	20/02	N	09:15	15:50	-	-	0.00	7.0	0.68	0.76	0.80	A	A	NR			
47	4957	20/02	N	09:30	16:00	-	-	0.00	7.0	0.59	0.60	1.10*	A	A	NR			
65	4958	20/02	N	09:50	16:10	-	-	0.00	7.0	0.75	0.57	0.95	A	A	<1,0			
74	4960	21/02	N	09:00	15:50	-	-	0.00	7.0	0.41	0.31	0.92	A	A	NR			
71	4961	21/02	N	09:20	16:00	-	-	0.00	7.0	0.57	0.89	0.85	A	A	NR			

05/04/2018				Sistema ETA Web - Versão X														
50	4962	21/02	N	09:40	16:10	-	-	0.00	7.0	0.62	0.95	0.98	A	A	NR			
22	4963	21/02	N	10:00	16:20	-	-	0.00	7.0	0.60	0.73	0.87	A	A	NR			
44	4964	21/02	N	10:10	16:30	-	-	0.00	7.0	0.72	0.70	0.90	A	A	<1,0			
58	4965	26/02	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.0	0.75	0.82	0.92	A	A	<1,0			
67	4966	26/02	N	09:10	15:30	-	-	0.00	7.0	0.66	0.90	0.98	A	A	NR			
12	4967	26/02	N	09:25	15:40	-	-	0.00	7.0	0.51	0.75	1.15*	A	A	NR			
10	4968	26/02	N	09:45	15:50	-	-	0.00	7.0	0.49	0.79	0.87	A	A	NR			
82	4969	26/02	N	10:10	16:00	-	-	0.00	7.0	0.55	0.60	0.96	A	A	NR			
41	4970	27/02	N	14:00	17:40	-	-		*	0.72	0.93	*	A	A	<1,0			
02	4971	27/02	N	14:15	17:50	-	-		*	0.51	0.73	*	A	A	NR			
72	4972	27/02	N	14:30	18:00	-	-		*	0.53	0.62	*	A	A	NR			
01	4973	27/02	N	15:15	18:10	-	-		*	0.51	0.73	*	A	A	NR			
73	4975	28/02	N	09:00	15:30	-	-	0.00	7.0	0.77	0.66	0.99	A	A	<1,0			
27	4976	28/02	N	09:20	15:40	-	-	0.00	7.0	0.62	0.75	0.95	A	A	NR			
28	4977	28/02	N	09:45	15:50	-	-	0.00	7.0	0.52	0.88	0.91	A	A	NR			
57	4978	28/02	N	09:55	16:00	-	-	0.00	7.0	0.59	0.82	0.80	A	A	NR			
75	4979	28/02	N	10:20	16:10	-	-	0.00	7.0	0.47	0.77	0.85	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	4929	05/02	N	08:50	16:10	-	-	0.00	6.9	0.28	1.02	0.76	A	A	<1,0			
RD	4940	07/02	N	08:20	16:10	-	-	0.00	6.9	0.26	0.94	0.77	A	A	<1,0			
RD	4941	08/02	N	08:30	16:20	-	-	0.00	6.9	0.25	1.10	0.75	A	A	<1,0			
RD	4959	20/02	N	10:10	16:20	-	-	0.00	6.7	0.26	1.08	0.72	A	A	<1,0			
RD	4974	27/02	N	16:00	18:20	-	-		*	0.73	0.86	*	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	4947	06/02	N	08:50	14:00	-	-	130.00*	6.8	14.40*	*	*	690*	220*	400			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluor. reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	4948	06/02	N	09:00	14:30	-	-	0.00	6.8	0.25	*	*	6,9*	<1,1	28			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C



ASSINAR VIRTUALMENTE

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X