



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 01/2018

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG |
Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 05/04/2018 - 11:19 | Data do Sistema: 31/01/2018

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD	797	04/01	N	10:00	15:10	-	-	0.00	6.8	0.49	1.11	0.76	A	A	<1,0			
RD	798	08/01	N	13:15	16:00	-	-	0.00	6.8	0.47	0.93	0.76	A	A	<1,0			
RD	800	23/01	N	11:00	16:10	-	-	0.00	6.8	0.35	1.26	0.71	A	A	<1,0			
RD	799	29/01	N	14:00	18:15	-	-		*	0.58	0.95	*	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	801	23/01	N	14:30	17:30	-	-	378.00*	6.8	30.50*	*	*	360*	22*	600*			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganês
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	802	23/01	N	14:40	18:00	-	-	0.00	6.8	0.38	*	*	12*	<1,1	10			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudomiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X