



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 12/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG |
Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 24/01/2018 - 09:20 | **Data do Sistema:** 31/12/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
 11 - Rua Santa Catarina, 42
 79 - Rua Maria Magda Campos, 394
 82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
 83 - Rua Carlos Antônio F. de Souza, 44 - Jardim Esmeraldas
 89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
 03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
 05 - Rua Mato Grosso, 406
 19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
 44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
 78 - Rua José Caxambú, n. 230
 85 - R. Ignês Chaves Ferreira, 199
 08 - Praça Cônego Francisco, 449
 13 - Rua Sérgio Tiso, 955
 24 - Rua Sebastião S. Mesquita
 43 - Rua São Luiz, 47
 49 - Avenida Caio de Brito, 1214
 88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
 12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
 20 - Rua Piauí, 158
 21 - Praça Cônego Francisco, 54
 34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
 71 - Rua Marcílio Ferreira de Brito, 88 (Mão Amiga)
 74 - Fabrica Estrela,
 07 - São Pedro, 95
 45 - Rua Alfredo Dixini, 585
 57 - Av. Maria da Conceição
 63 - Rua Aziz Murad, 53
 84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU
 01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
 02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
 04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
 09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
 27 - Avenida Caio de Brito, 380
 28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
 35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
 41 - Rua Marcílio Ferreira de Brito, 30
 50 - Praça John Kennedy, 82
 65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
 67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
 70 - Rua José Caxambu, 974
 72 - Rua Bento de Brito, s/n
 73 - Rua Paraguaçu, 686
 16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
 22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº
 29 - Rua Doze de Outubro, 10
 30 - Rua Pernambuco, 34
 46 - Rua Santana da Vargem, 223
 47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
 15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
 23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
 31 - Rua Pernambuco, 356 - Academia JR

58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322**60** - Rua Santana

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livres (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
06	4803	05/12	N	08:50	15:30	-	-	0.00	7.1	0.56	0.72	0.98	A	A	NR			
11	4804	05/12	N	09:10	15:40	-	-	0.00	7.1	0.77	0.64	0.90	A	A	<1,0			
82	4805	05/12	N	09:25	15:50	-	-	0.00	7.1	0.81	0.81	0.82	A	A	<1,0			
89	4806	05/12	N	09:40	16:00	-	-	0.00	7.2	0.42	0.53	0.96	A	A	NR			
83	4807	05/12	N	10:10	16:10	-	-	0.00	7.2	0.50	0.60	0.99	A	A	NR			
79	4808	05/12	N	10:20	16:20	-	-	0.00	7.0	0.66	0.91	0.77	A	A	NR			
85	4811	07/12	N	09:00	15:00	-	-	0.00	7.1	0.51	0.66	0.81	A	A	NR			
78	4812	07/12	N	09:10	15:10	-	-	0.00	7.0	0.65	0.93	0.90	A	A	NR			
44	4813	07/12	N	09:30	15:20	-	-	0.00	7.1	0.72	0.82	0.97	A	A	NR			
19	4814	07/12	N	09:50	15:30	-	-	0.00	7.1	0.81	0.60	0.86	A	A	<1,0			
05	4815	07/12	N	10:10	15:40	-	-	0.00	7.1	0.57	0.67	0.99	A	A	NR			
03	4816	07/12	N	10:30	15:50	-	-	0.00	7.1	0.40	0.78	0.95	A	A	NR			
88	4797	11/12	N	08:10	15:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.72	0.87	A	A	NR			
24	4798	11/12	N	08:30	15:10	-	-	0.00	7.1	0.51	0.61	0.90	A	A	NR			
08	4799	11/12	N	09:00	15:20	-	-	0.00	7.1	0.79	0.90	0.98	A	A	NR			
13	4800	11/12	N	09:15	15:30	-	-	0.00	7.1	0.86	1.00	0.80	A	A	<1,0			
43	4801	11/12	N	09:40	15:40	-	-	0.00	7.1	0.49	0.82	0.77	A	A	NR			
49	4802	11/12	N	10:00	15:50	-	-	0.00	7.2	0.56	0.76	0.72	A	A	NR			
74	4817	14/12	N	08:00	15:00	-	-	0.00	7.1	0.49	0.31	0.95	A	A	NR			
71	4818	14/12	N	08:20	15:10	-	-	0.00	7.2	0.32	0.51	0.90	A	A	NR			
21	4819	14/12	N	08:50	15:20	-	-	0.00	7.2	0.60	0.62	0.77	A	A	NR			
12	4820	14/12	N	09:20	15:30	-	-	0.00	7.2	0.58	0.71	0.86	A	A	NR			
34	4821	14/12	N	09:40	15:40	-	-	0.00	7.1	0.74	0.85	0.88	A	A	<1,0			
20	4822	14/12	N	10:10	15:50	-	-	0.00	7.2	0.43	0.66	0.94	A	A	NR			
84	4823	18/12	N	08:30	15:00	-	-	0.00	7.2	0.50	0.81	0.86	A	A	NR			
63	4824	18/12	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.1	0.43	0.45	0.80	A	A	NR			
57	4825	18/12	N	09:30	15:20	-	-	0.00	7.2	0.69	0.77	0.77	A	A	<1,0			
07	4826	18/12	N	09:45	15:30	-	-	0.00	7.2	0.54	0.39	0.96	A	A	NR			
45	4827	18/12	N	10:10	15:40	-	-	0.00	7.1	0.33	0.62	0.99	A	A	NR			
01	4829	19/12	N	15:40	16:30	-	-		*	0.36	0.87	*	A	A	NR			
02	4830	19/12	N	14:13	16:40	-	-		*	0.55	0.46	*	A	A	NR			
04	4831	19/12	N	15:46	16:45	-	-		*	0.36	0.37	*	A	A	NR			
09	4832	19/12	N	14:20	16:50	-	-		*	0.43	0.51	*	A	A	NR			
27	4833	19/12	N	15:10	16:55	-	-		*	0.55	0.54	*	A	A	NR			
28	4834	19/12	N	13:45	17:00	-	-		*	0.34	0.93	*	A	A	NR			
35	4835	19/12	N	14:50	17:05	-	-		*	0.35	0.67	*	A	A	NR			
41	4836	19/12	N	15:30	17:10	-	-		*	0.55	0.57	*	A	A	NR			
50	4837	19/12	N	13:55	17:15	-	-		*	0.75	0.57	*	A	A	<1,0			

65	4838	19/12	N	14:05	17:25	-	-		*	0.54	0.35	*	A	A	NR			
67	4839	19/12	N	15:00	17:30	-	-		*	0.87	1.07	*	A	A	<1,0			
70	4840	19/12	N	13:40	17:35	-	-		*	0.39	0.65	*	A	A	NR			
72	4841	19/12	N	14:00	17:40	-	-		*	0.46	0.43	*	A	A	NR			
73	4842	19/12	N	13:50	17:45	-	-		*	0.67	0.48	*	A	A	<1,0			
46	4844	21/12	N	08:50	14:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.92	0.89	A	A	<1,0			
47	4845	21/12	N	08:50	14:00	-	-	0.00	7.0	0.32	0.63	0.90	A	A	NR			
30	4846	21/12	N	09:10	14:20	-	-	0.00	7.0	0.46	0.60	0.96	A	A	NR			
29	4847	21/12	N	09:20	14:30	-	-	0.00	7.0	0.33	0.95	1.10*	A	A	NR			
22	4848	21/12	N	09:40	14:40	-	-	0.00	7.0	0.49	0.41	0.99	A	A	NR			
16	4849	21/12	N	09:50	14:50	-	-	0.00	7.0	0.58	0.47	0.82	A	A	NR			
58	4850	28/12	N	09:00	15:40	-	-	0.00	7.1	0.40	0.62	0.99	A	A	NR			
15	4851	28/12	N	09:10	15:50	-	-	0.00	7.1	0.56	0.81	0.91	A	A	NR			
16	4852	28/12	N	09:30	16:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.77	0.87	A	A	NR			
60	4853	28/12	N	10:00	16:10	-	-	0.00	7.1	0.52	0.63	0.82	A	A	NR			
23	4854	28/12	N	10:20	16:20	-	-	0.00	7.0	0.77	0.65	0.75	A	A	<1,0			
31	4855	28/12	N	10:30	16:30	-	-	0.00	7.1	0.33	0.78	0.89	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	4809	05/12	N	09:00	16:30	-	-	0.00	6.9	0.26	1.06	0.77	A	A	<1,0			
RD	4810	07/12	N	10:50	16:00	-	-	0.00	6.9	0.31	1.05	0.85	A	A	<1,0			
RD	4796	11/12	N	10:30	16:00	-	-	0.00	6.9	0.24	0.90	0.73	A	A	<1,0			
RD	4828	18/12	N	09:20	15:50	-	-	0.00	7.1	0.31	0.91	0.77	A	A	<1,0			
RD	4843	19/12	N	15:20	17:50	-	-		*	0.47	1.09	*	A	A	<1,0			
RD	4856	20/12	N	07:50	14:10	-	-	0.00	6.8	0.35	0.93	0.71	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	4857	20/12	N	07:30	13:30	-	-	121.00*	6.8	9.40*	*	*	510*	220*	600*			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	4858	20/12	N	07:40	14:00	-	-	0.00	6.8	0.29	*	*	4*	<1,1	5			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudioмиro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X