



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 11/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG |
Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 28/12/2017 - 10:08 | **Data do Sistema:** 30/11/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
21 - Praça Cônego Francisco, 54
29 - Rua Doze de Outubro, 10
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
79 - Rua Maria Magda Campos, 394
89 - R. Dr Carvalho Mendonça, 381 - Padre Victor
03 - Rua Imperatriz Leopoldina, 820
13 - Rua Sérico Tiso, 955
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
49 - Avenida Caio de Brito, 1214
16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
20 - Rua Piauí, 158
30 - Rua Pernambuco, 34
43 - Rua São Luiz, 47
71 - Rua Marcílio Ferreira de Brito, 88 (Mão Amiga)
11 - Rua Santa Catarina, 42
23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
74 - Fabrica Estrela,
82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
83 - Rua Carlos Antônio F. de Souza, 44 - Jardim Esmeraldas
88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
07 - São Pedro, 95
25 - Rua Maranhão, S/Nº
46 - Rua Santana da Vargem, 223
63 - Rua Aziz Murad, 53
75 - Ecoponto Municipal
78 - Rua José Caxambu, n. 230
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
10 - Rua Professora Beralda Gomes, 11
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
47 - Praça Dr. Tristão Nogueira, 59
85 - R. Ignês Chaves Ferreira, 199
05 - Rua Mato Grosso, 406
08 - Praça Cônego Francisco, 449
12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
57 - Av. Maria da Conceição
84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU
01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
27 - Avenida Caio de Brito, 380
28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
35 - Estrada Charneca S/Nº - Lassane
41 - Rua Marcílio Ferreira de Brito, 30
50 - Praça John Kennedy, 82
65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
70 - Rua José Caxambu, 974

72 - Rua Bento de Brito, s/n**73** - Rua Paraguçu, 686

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livres (mg/L)	Íon Fluor reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
45	4732	07/11	N	08:15	15:00	-	-	0.00	7.0	0.60	0.40	0.82	A	A	<1,0			
79	4733	07/11	N	08:30	15:10	-	-	0.00	7.0	0.75	0.65	0.96	A	A	<1,0			
21	4734	07/11	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.0	0.50	0.62	0.90	A	A	NR			
15	4735	07/11	N	09:15	15:30	-	-	0.00	7.0	0.43	0.53	0.97	A	A	NR			
29	4736	07/11	N	09:40	15:35	-	-	0.00	7.0	0.30	0.67	0.91	A	A	NR			
89	4737	07/11	N	10:00	15:40	-	-	0.00	7.0	0.28	0.80	0.75	A	A	NR			
03	4740	09/11	N	08:30	14:30	-	-	0.00	7.0	0.57	0.50	0.79	A	A	NR			
49	4741	09/11	N	08:50	14:40	-	-	0.00	7.0	0.62	0.42	0.60*	A	A	NR			
13	4742	09/11	N	09:30	14:50	-	-	0.00	7.0	0.46	0.66	0.70	A	A	NR			
19	4743	09/11	N	09:50	15:00	-	-	0.00	7.0	0.67	0.80	0.81	A	A	<1,0			
42	4744	09/11	N	10:10	15:10	-	-	0.00	7.0	0.60	0.95	0.91	A	A	NR			
30	4745	13/11	N	08:50	15:20	-	-	0.00	7.1	0.50	0.85	1.10*	A	A	NR			
20	4746	13/11	N	09:10	15:30	-	-	0.00	7.1	0.52	0.72	0.95	A	A	<1,0			
43	4747	13/11	N	09:20	15:40	-	-	0.00	7.1	0.40	0.66	0.86	A	A	NR			
16	4748	13/11	N	09:45	15:50	-	-	0.00	7.1	0.31	0.81	0.76	A	A	NR			
71	4749	13/11	N	10:10	16:00	-	-	0.00	7.1	0.50	0.90	0.82	A	A	NR			
74	4751	14/11	N	08:00	15:30	-	-	0.00	7.1	0.40	0.25	0.82	A	A	NR			
88	4752	14/11	N	08:20	15:40	-	-	0.00	7.1	0.60	0.60	0.90	A	A	<1,0			
83	4753	14/11	N	08:30	15:50	-	-	0.00	7.1	0.73	0.66	0.97	A	A	<1,0			
23	4754	14/11	N	09:00	16:00	-	-	0.00	7.1	0.30	0.52	0.72	A	A	NR			
34	4755	14/11	N	09:20	16:10	-	-	0.00	7.1	0.56	0.86	0.88	A	A	NR			
82	4756	14/11	N	09:40	16:20	-	-	0.00	7.1	0.29	0.90	0.80	A	A	NR			
11	4757	14/11	N	10:10	16:30	-	-	0.00	7.1	0.57	0.74	0.99	A	A	NR			
75	4758	16/11	N	08:40	15:50	-	-	0.00	7.1	0.60	0.72	0.77	A	A	NR			
78	4759	16/11	N	09:10	16:00	-	-	0.00	7.1	0.55	0.70	0.98	A	A	NR			
25	4760	16/11	N	09:20	16:10	-	-	0.00	7.1	0.49	0.79	1.00	A	A	NR			
07	4761	16/11	N	09:50	16:20	-	-	0.00	7.1	0.42	0.61	0.90	A	A	NR			
63	4762	16/11	N	10:10	16:30	-	-	0.00	7.1	0.63	0.44	0.86	A	A	<1,0			
46	4763	16/11	N	10:20	16:40	-	-	0.00	7.1	0.51	0.50	0.81	A	A	NR			
44	4765	20/11	N	08:10	14:10	-	-	0.00	7.1	0.90	0.45	0.91	A	A	NR			
47	4766	20/11	N	08:20	15:20	-	-	0.00	7.1	0.45	0.60	1.00	A	A	<1,0			
24	4767	20/11	N	08:40	15:30	-	-	0.00	7.1	0.52	0.66	0.88	A	A	NR			
06	4768	20/11	N	09:10	15:40	-	-	0.00	7.1	0.60	0.92	0.83	A	A	NR			
10	4769	20/11	N	10:00	15:50	-	-	0.00	7.2	0.51	0.80	0.80	A	A	<1,0			
85	4770	20/11	N	10:15	16:00	-	-	0.00	7.1	0.41	0.70	0.97	A	A	NR			
84	4773	23/11	N	09:00	15:00	-	-	0.00	7.1	0.62	0.81	0.97	A	A	NR			
05	4774	23/11	N	09:20	15:10	-	-	0.00	7.1	0.60	0.73	0.90	A	A	NR			
08	4775	23/11	N	09:50	15:20	-	-	0.00	7.1	0.50	0.92	0.83	A	A	NR			

12	4776	23/11	N	10:10	15:30	-	-	0.00	7.1	0.68	0.90	0.95	A	A	<1,0			
57	4777	23/11	N	10:35	15:40	-	-	0.00	7.1	0.46	0.65	0.77	A	A	NR			
01	4778	27/11	N	16:10	17:00	-	-		*	0.45	1.10	*	A	A	NR			
02	4779	27/11	N	14:40	17:05	-	-		*	0.72	0.63	*	A	A	<1,0			
04	4780	27/11	N	14:50	17:10	-	-		*	0.60	0.40	*	A	A	NR			
09	4781	27/11	N	16:20	17:15	-	-		*	0.70	1.15	*	A	A	NR			
27	4782	27/11	N	15:50	17:20	-	-		*	0.77	0.60	*	A	A	NR			
28	4783	27/11	N	16:30	17:25	-	-		*	0.45	0.81	*	A	A	NR			
35	4784	27/11	N	15:10	17:30	-	-		*	0.68	0.73	*	A	A	NR			
41	4785	27/11	N	13:50	17:35	-	-		*	0.57	0.91	*	A	A	NR			
50	4786	27/11	N	15:30	17:45	-	-		*	0.72	0.25	*	A	A	<1,0			
65	4787	27/11	N	16:40	17:50	-	-		*	0.56	0.65	*	A	A	NR			
67	4788	27/11	N	14:10	17:55	-	-		*	0.62	0.60	*	A	A	NR			
70	4789	27/11	N	14:20	18:05	-	-		*	0.71	0.48	*	A	A	<1,0			
72	4790	27/11	N	15:40	18:10	-	-		*	0.68	0.64	*	A	A	NR			
73	4791	27/11	N	13:40	18:15	-	-		*	0.68	0.91	*	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	4738	07/11	N	10:30	15:50	-	-	0.00	6.9	0.15	0.88	0.70	A	A	<1,0			
RD	4739	09/11	N	11:00	15:40	-	-	0.00	6.9	0.23	1.19	0.70	A	A	<1,0			
RD	4750	14/11	N	10:30	16:40	-	-	0.00	6.9	0.22	1.05	0.79	A	A	<1,0			
RD	4764	16/11	N	10:40	16:50	-	-	0.00	6.9	0.18	1.18	0.75	A	A	<1,0			
RD	4771	20/11	N	09:30	16:10	-	-	0.00	6.8	0.35	0.86	0.73	A	A	<1,0			
RD	4772	23/11	N	08:40	15:50	-	-	0.00	6.9	0.24	0.95	0.86	A	A	<1,0			
RD	4792	27/11	N	16:00	18:25	-	-	0.00	6.8	0.47	1.00	0.77	A	A	<1,0			
RD	4793	29/11	N	07:30	16:10	-	-	0.00	6.9	0.30	1.17	0.79	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Crua (RD-CR)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	4795	29/11	N	07:50	17:00	-	-	122.00*	6.8	8.60*	*	*	920*	360*	500			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica da Água Filtrada (RD-FT)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
	4794	29/11	N	07:40	16:30	-	-	0.00	6.9	0.26	*	*	12*	<1,1	8			

RD-FT

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X