



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 08/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:12 | Data do Sistema: 31/08/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	751	01/08	N	11:00	15:50	-	-	0.00	6.9	0.60	1.20	0.73	A	A	<1,0			
RD	750	02/08	N	11:00	16:30	-	-	0.00	6.9	0.47	0.95	0.76	A	A	<1,0			
RD	749	08/08	N	11:10	15:30	-	-	0.00	6.8	1.12	1.17	0.91	A	A	<1,0			
RD	752	14/08	N	13:30	15:50	-	-	0.00	6.9	0.34	1.00	0.90	A	A	<1,0			
RD	753	15/08	N	13:50	16:20	-	-	0.00	6.9	0.53	1.00	0.82	A	A	<1,0			
RD	754	22/08	N	14:00	16:30	-	-	0.00	7.0	0.45	0.94	0.77	A	A	<1,0			
RD	756	28/08	N	13:50	16:00	-	-	0.00	6.8	0.18	0.92	0.79	A	A	<1,0			
RD	755	29/08	N	13:55	18:10	-	-	0.00	*	0.62	0.98	*	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	758	28/08	N	14:00	17:30	-	-	89.00*	7.0	7.00*	*	*	510*	220*	200			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Anál.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoret (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	757	28/08	N	14:10	18:00	-	-	0.00	6.8	0.18	*	*	3,6*	<1,1	3			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudioiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X