



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 07/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:11 | Data do Sistema: 31/07/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA PARAISO																		
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	737	04/07	N	13:20	15:20	-	-	0.00	6.9	0.26	1.10	0.70	A	A	<1,0			
RD	738	05/07	N	10:50	16:50	-	-	0.00	6.9	0.46	1.21	0.89	A	A	<1,0			
RD	741	06/07	N	10:50	16:50	-	-	0.00	6.9	0.50	1.23	0.89	A	A	<1,0			
RD	742	10/07	N	13:30	15:30	-	-	0.00	6.9	0.49	1.30	1.00	A	A	<1,0			
RD	743	11/07	N	13:20	16:00	-	-	0.00	6.8	0.35	0.96	0.89	A	A	<1,0			
RD	744	13/07	N	13:50	15:40	-	-	0.00	6.8	0.31	1.02	1.00	A	A	<1,0			
RD	745	17/07	N	13:20	15:40	-	-	0.00	7.0	0.38	1.06	0.88	A	A	<1,0			
RD	746	18/07	N	14:00	15:30	-	-	0.00	6.9	0.44	0.99	0.88	A	A	<1,0			
RD	747	24/07	N	13:40	16:10	-	-	0.00	7.0	0.28	1.20	0.85	A	A	<1,0			
RD	748	26/07	N	17:10	17:25	-	-	0.00	6.9	0.51	0.90	0.80	A	A	<1,0			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-CR - ETA PARAISO																		
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	740	05/07	N	10:30	16:00	-	-	202.00*	7.0	10.20*	*	*	410*	220*	400			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-FT - ETA PARAISO																		
PRD	Reg No	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	739	05/07	N	10:40	16:40	-	-	0.00	6.8	0.41	*	*	2,2*	<1,1	7			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X