



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 07/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:08 | Data do Sistema: 31/07/2017

[Imprimir](#) | Fechar Janela

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga ▼

Análise Bacteriológica dos Pontos da Rede de Distribuição

11 - Rua Santa Catarina, 42
12 - Rua Professor José Vieira da Mendonça, 46
34 - Rua Dr. Francisco de Paula Vitor, S/Nº
45 - Rua Alfredo Dixini, 585
85 - R. Ignês Chaves Ferreira, 199
07 - São Pedro, 95
08 - Praça Cônego Francisco, 449
20 - Rua Piauí, 158
29 - Rua Doze de Outubro, 10
71 - Rua Márcilio Ferreira de Brito, 88 (Mão Amiga)
19 - Rua Oswaldo Campos Reis, 13
42 - Rua Godofredo Rangel, 187
43 - Rua São Luiz, 47
79 - Rua Maria Magda Campos, 394
82 - Rua Amélio Garcia de Miranda, - Escola
05 - Rua Mato Grosso, 406
22 - Avenida Oswaldo Cruz, S/Nº
46 - Rua Santana da Vargem, 223
63 - Rua Aziz Murad, 53
84 - Av. Oswaldo Cruz, 550 - SAMU
23 - Rua Oswaldo Campos Reis, 55
31 - Rua Pernambuco, 356 - Academia JR
49 - Avenida Caio de Brito, 1214
78 - Rua José Caxambú, n. 230
88 - R. Rolando Girardeli, 225 - Alcides Mesquita
15 - Rua Barão da Boa Esperança, 420
21 - Praça Cônego Francisco, 54
24 - Rua Sebastião S. Mesquita
30 - Rua Pernambuco, 34
58 - Rua Nossa Senhora da Ajuda, 1322
06 - Rua Joaquim dos Reis Campos, 55
13 - Rua Sério Tiso, 955
16 - Rua Barão da Boa Esperança, 594
44 - Rua Dr. Arthur Brandão, 73
57 - Av. Maria da Conceição
83 - Rua Carlos Antônio F. de Souza, 44 - Jardim Esmeraldas
01 - Rua Espírito Santo, 645 - (Amor Perfeito)
02 - Rua José Candido de Souza Sobrinho, 75 - Antônio de Brito
04 - Rua Antonio Custódio da Silva, 191
09 - Rua Amélio Garcia de Miranda, 775
27 - Avenida Caio de Brito, 380
28 - Rua Barão da Boa Esperança, 484
35 - Estrada Chameca S/Nº - Lassane
41 - Rua Márcilio Ferreira de Brito, 30
50 - Praça John Kennedy, 82
65 - Rua Aristides Botrel de Figueiredo, 949
67 - Rua Regina Célia Vicentini, 227
70 - Rua José Caxambu, 974
72 - Rua Bento de Brito, s/n
73 - Rua Paraguaçu, 686

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da	Hora da	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez	Cl. Res.	Íon Fluo	Resultados P/A - 100ml	Resul. UFC/ml	Ferro	Alumí nio	Manga nês
-----	-----------	------	----------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----	--------------	-------------	-------------	---------------------------	------------------	-------	--------------	--------------

				Col.	Aná.					(uT)	Livre (mg/L)	reto (mg/L)	Col. Tot	E Coli	*			
85	4482	06/07	N	08:30	15:00	-	-	0.00	7.0	0.70	1.08	0.90	A	A	<1,0			
45	4483	06/07	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.0	0.65	0.86	0.86	A	A	NR			
12	4484	06/07	N	09:10	15:20	-	-	0.00	7.1	0.41	0.84	1.00	A	A	NR			
11	4486	06/07	N	09:30	15:30	-	-	0.00	7.1	0.37	0.77	0.96	A	A	NR			
34	4487	06/07	N	09:50	15:40	-	-	0.00	7.1	0.40	0.60	0.80	A	A	NR			
71	4494	10/07	N	08:40	14:30	-	-	0.00	7.1	0.50	0.65	0.97	A	A	<1,0			
08	4495	10/07	N	09:00	14:40	-	-	0.00	7.1	0.45	0.77	1.00	A	A	NR			
29	4496	10/07	N	09:20	14:50	-	-	0.00	7.1	0.41	0.88	1.10*	A	A	NR			
20	4497	10/07	N	09:40	15:00	-	-	0.00	7.1	0.29	0.81	0.87	A	A	NR			
07	4498	10/07	N	10:00	15:55	-	-	0.00	7.1	0.36	0.65	0.94	A	A	NR			
42	4500	11/07	N	08:30	15:00	-	-	0.00	7.1	0.52	0.50	0.95	A	A	NR			
43	4501	11/07	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.1	0.47	0.75	0.77	A	A	NR			
79	4502	11/07	N	09:10	15:30	-	-	0.00	7.1	0.60	0.70	0.96	A	A	<1,0			
19	4504	11/07	N	09:30	15:30	-	-	0.00	7.1	0.32	0.90	0.86	A	A	NR			
82	4505	11/07	N	09:50	15:40	-	-	0.00	7.1	0.50	0.94	0.90	A	A	NR			
46	4506	13/07	N	09:00	14:40	-	-	0.00	7.1	0.62	0.81	0.81	A	A	NR			
84	4507	13/07	N	09:20	14:50	-	-	0.00	7.1	0.41	0.63	0.87	A	A	NR			
63	4508	13/07	N	09:40	15:00	-	-	0.00	7.1	0.33	0.80	0.92	A	A	NR			
05	4509	13/07	N	10:00	15:10	-	-	0.00	7.1	0.57	0.92	0.79	A	A	NR			
22	4510	13/07	N	10:20	15:20	-	-	0.00	7.1	0.70	0.76	0.75	A	A	<1,0			
88	4512	17/07	N	08:50	14:40	-	-	0.00	7.1	0.70	0.80	0.88	A	A	<1,0			
78	4513	17/07	N	09:15	14:50	-	-	0.00	7.1	0.66	0.63	0.81	A	A	NR			
23	4514	17/07	N	09:35	15:00	-	-	0.00	7.1	0.40	0.79	0.96	A	A	NR			
31	4515	17/07	N	09:50	15:10	-	-	0.00	7.1	0.50	0.62	0.82	A	A	<1,0			
49	4516	17/07	N	10:15	15:20	-	-	0.00	7.1	0.47	0.70	0.77	A	A	NR			
58	4519	18/07	N	08:00	14:30	-	-	0.00	7.1	0.48	0.81	0.75	A	A	NR			
21	4520	18/07	N	08:20	14:40	-	-	0.00	7.1	0.30	0.90	0.80	A	A	NR			
15	4521	18/07	N	08:40	14:50	-	-	0.00	7.1	0.62	0.82	0.86	A	A	<1,0			
30	4522	18/07	N	09:00	15:00	-	-	0.00	7.1	0.47	0.76	0.92	A	A	NR			
24	4523	18/07	N	09:20	15:10	-	-	0.00	7.1	0.52	0.87	0.95	A	A	NR			
13	4524	24/07	N	08:30	15:00	-	-	0.00	7.1	0.60	0.97	0.82	A	A	NR			
06	4525	24/07	N	08:50	15:10	-	-	0.00	7.1	0.52	0.80	0.76	A	A	NR			
16	4526	24/07	N	09:10	15:20	-	-	0.00	7.1	0.63	0.95	0.81	A	A	<1,0			
44	4527	24/07	N	09:30	15:30	-	-	0.00	7.1	0.33	0.65	0.94	A	A	NR			
57	4528	24/07	N	09:50	15:40	-	-	0.00	7.1	0.57	0.69	0.88	A	A	NR			
83	4528	24/07	N	10:10	15:50	-	-	0.00	7.1	0.50	0.72	0.83	A	A	NR			
01	4530	26/07	N	13:50	17:30	-	-	0.00	*	0.64	0.94	*	A	A	NR			
02	4531	26/07	N	14:10	17:40	-	-	0.00	*	0.70	1.15	*	A	A	<1,0			
04	4532	26/07	N	14:30	17:50	-	-	0.00	*	0.34	0.67	*	A	A	NR			
09	4533	26/07	N	14:50	18:00	-	-	0.00	*	0.50	0.90	*	A	A	NR			
27	4534	26/07	N	15:10	18:05	-	-	0.00	*	0.60	0.99	*	A	A	NR			

28	4535	26/07	N	15:30	18:10	-	-	0.00	*	0.53	1.10	*	A	A	NR			
35	4536	26/07	N	15:50	18:15	-	-	0.00	*	0.59	1.00	*	A	A	NR			
41	4537	26/07	N	16:10	18:20	-	-	0.00	*	0.59	1.10	*	A	A	<1,0			
50	4538	26/07	N	16:15	18:25	-	-	0.00	*	0.80	0.82	*	A	A	NR			
65	4539	26/07	N	16:30	18:30	-	-	0.00	*	0.58	0.98	*	A	A	NR			
67	4540	26/07	N	16:40	18:35	-	-	0.00	*	0.55	1.13	*	A	A	NR			
70	4541	26/07	N	16:50	18:40	-	-	0.00	*	0.70	1.15	*	A	A	NR			
72	4542	26/07	N	14:10	18:45	-	-	0.00	*	0.80	0.85	*	A	A	<1,0			
73	4543	26/07	N	15:00	18:50	-	-	0.00	*	0.40	1.11	*	A	A	NR			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA IPIRANGA - ETA I

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD	4488	04/07	N	10:00	15:10	-	-	0.00	6.9	0.20	1.03	0.83	A	A	<1,0			
RD	4491	05/07	N	09:20	15:20	-	-	0.00	6.9	0.33	1.00	0.76	A	A	<1,0			
RD	4492	06/07	N	10:10	15:50	-	-	0.00	6.9	0.26	1.06	0.81	A	A	<1,0			
RD	4493	10/07	N	10:20	15:20	-	-	0.00	6.9	0.25	1.12	0.83	A	A	<1,0			
RD	4499	11/07	N	08:10	15:50	-	-	0.00	6.9	0.24	0.89	0.86	A	A	<1,0			
RD	4511	13/07	N	10:40	15:30	-	-	0.00	6.9	0.44	1.07	0.82	A	A	<1,0			
RD	4517	17/07	N	10:30	15:30	-	-	0.00	6.9	0.21	1.07	0.74	A	A	<1,0			
RD	4518	18/07	N	09:50	15:20	-	-	0.00	6.9	0.23	0.99	0.71	A	A	<1,0			
RD	4529	24/07	N	08:00	16:00	-	-	0.00	6.9	0.21	0.84	0.80	A	A	<1,0			
RD	4544	26/07	N	16:20	17:25	-	-	0.00	6.9	0.40	1.11	0.78	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-CR - ETA IPIRANGA - ETA I CRUA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	4489	05/07	N	09:00	14:30	-	-	94.00*	6.8	8.10*	*	*	510*	110*	210			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-FT - ETA IPIRANGA - ETA I FILTRADA

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbidez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluoreto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumínio	Manganes
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	4490	05/07	N	09:10	15:10	-	-	0.00	6.9	0.30	*	*	12*	<1,1	20			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C

Claudio Miropinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X