



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 06/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:11 | Data do Sistema: 30/06/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD	727	01/06	N	13:10	17:10	-	-	0.00	6.8	0.78	1.06	0.80	A	A	<1,0			
RD	728	12/06	N	13:10	14:40	-	-	0.00	7.0	0.44	0.92	0.72	A	A	<1,0			
RD	729	13/06	N	10:30	17:45	-	-	0.00	6.8	0.28	1.11	0.74	A	A	<1,0			
RD	730	19/06	N	13:20	16:20	-	-	0.00	6.9	0.25	1.00	0.70	A	A	<1,0			
RD	735	20/06	N	14:20	17:00	-	-	0.00	6.9	0.40	0.95	0.70	A	A	<1,0			
RD	731	21/06	N	13:20	17:30	-	-	0.00	6.8	0.29	1.10	0.80	A	A	<1,0			
RD	732	22/06	N	14:00	16:30	-	-	0.00	6.9	0.37	0.70	0.70	A	A	<1,0			
RD	736	28/06	N	17:10	18:50	-	-	0.00	6.9	0.87	0.80	0.75	A	A	<1,0			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-CR - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	733	20/06	N	14:00	15:50	-	-	187.00*	6.9	16.50*	*	*	510*	36*	500			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC

Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)

RD-FT - ETA PARAISO

PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	734	20/06	N	14:10	16:10	-	-	0.00	6.9	0.40	*	*	9,2*	<1,1	60			

* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudioiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X