



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 03/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:10 | **Data do Sistema:** 31/03/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD	699	08/03	N	13:15	15:50	-	-	0.00	6.9	0.34	1.07	0.77	A	A	<1,0			
RD	700	09/03	N	13:20	16:10	-	-	0.00	6.8	0.40	1.50	0.81	A	A	<1,0			
RD	702	13/03	N	13:10	15:10	-	-	0.00	6.9	0.35	1.31	0.95	A	A	<1,0			
RD	701	15/03	N	13:20	15:50	-	-	0.00	6.9	0.27	0.97	1.00	A	A	<1,0			
RD	703	20/03	N	13:30	16:10	-	-	0.00	6.8	0.32	1.09	0.81	A	A	<1,0			
RD	704	22/03	N	13:40	15:50	-	-	0.00	6.9	0.25	0.53	0.82	A	A	<1,0			
RD	705	28/03	N	15:50	18:30	-	-	0.00	6.9	0.27	1.01	0.99	A	A	<1,0			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-CR - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	697	01/03	N	11:00	14:00	-	-	230.00*	6.8	29.10*	*	*	110*	69*	350			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-FT - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	ºC Amb.	ºC Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	698	01/03	N	11:10	14:10	-	-	0.00	6.9	0.27	*	*	22*	11*	180			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 ºC																		

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudomiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X