



Relatório Mensal de Bacteriologia Referente a 02/2017

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG
| Telefone: (35) 3265-9504

Emissão do Relatório: 10/10/2017 - 13:10 | **Data do Sistema:** 28/02/2017

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

SISTEMA: Três Pontas - Paraíso ▼																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD	688	01/02	N	11:00	15:00	-	-	0.00	6.9	0.36	1.00	0.80	A	A	<1,0			
RD	689	02/02	N	11:00	15:40	-	-	0.00	6.9	0.50	1.13	1.00	A	A	<1,0			
RD	690	06/02	N	14:00	16:10	-	-	0.00	6.9	0.40	0.89	0.93	A	A	<1,0			
RD	691	08/02	N	13:20	15:20	-	-	0.00	6.8	0.27	0.90	0.92	A	A	<1,0			
RD	692	09/02	N	13:30	15:10	-	-	0.00	6.7	0.38	1.08	1.00	A	A	<1,0			
RD	695	21/02	N	13:40	18:00	-	-	0.00	6.9	0.45	0.86	0.84	A	A	<1,0			
RD	696	23/02	N	10:10	17:20	-	-	0.00	6.8	0.45	0.99	0.78	A	A	<1,0			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-CR - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-CR	693	14/02	N	10:50	11:20	-	-	197.00*	7.1	16.90*	*	*	920*	220*	110			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		
Análise Bacteriológica do Reservatório de Distribuição (RD)																		
RD-FT - ETA PARAISO																		
PRD	Reg Nº	Data	Chuva 24h ?	Hora da Col.	Hora da Aná.	°C Amb.	°C Amo.	Cor Apar.	pH	Turbi dez (uT)	Cl. Res. Livre (mg/L)	Íon Fluo reto (mg/L)	Resultados P/A - 100ml		Resul. UFC/ml *	Ferro	Alumí nio	Manga nês
													Col. Tot	E Coli				
RD-FT	694	14/02	N	10:40	11:40	-	-	0.00	6.9	0.25	*	*	69*	<1,1	10			
* Contagem Total de Bactérias Heterotróficas 48h/35,0 °C																		

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Paraíso - TERRA DO PADRE VICTOR



ASSINAR VIRTUALMENTE

Claudomiro Pinto Barbosa
Químico

Marco Antônio de Oliveira Junho
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X