

		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 533/1966 TRÊS PONTAS MG "TERRA DO PADRE VICTOR"			RELATÓRIO TÉCNICO Imprimir	
Município: TRÊS PONTAS		Localidade: TRÊS PONTAS	UF: MG	Mês: MARÇO	Ano: 2018	
Dados da Localidade						
Número de Prédios		Não Ligados em Ruas com Rede		População		
Existentes: 20.251		Água: 0	Esgoto: 7	Município: 56.649	Sede: 48.676	
Número de Empregados						
Administração: 20		Sistema de Água: 49	Sistema de Esgoto: 13	Total: 82		
ÁGUA						
Movimento das Ligações		Existentes: 20.011	Nº Atual Cortadas: 1.556	Religadas no Mês: 389		
		Funcionando: 18.455	Cortadas no Mês: 385	Novas no Mês: 42		
Número de Economias Funcionando		Domiciliares: 18.118	Industriais: 15	Total: 18.133		
		Comerciais: 2.137	Outros: 116	Domi. no Município: 22.002		
Hidrômetros		Instalados: 20.003	Lidos: 19.954	Aguardando Reparo: 0		
		Funcionando: 20.003	Condições de Instalar: 700	Parados/Defeituosos: 0		
Volume em m³ (Metros Cúbicos)						
Aduzido: 394.264,96	Tratado: 381.182,63	Fornecido: 376.625,58	Medido na Rede: 234.456,00	Faturado: 356.405,00	Faturado/Parado: 0,00	
Quantidade Torneiras Públicas: 124			Consumo em m3 Torneiras Públicas: 0,00			
Quantidade Lavanderias Públicas: 0			Consumo em m3 Lavanderias Públicas: 0,00			
Quantidade Banheiros Públicos: 0			Consumo em m3 Banheiros Públicos: 0,00			
Recalque						
Recalque	Localização	Nº Conjunto	Horas/Mês	Vazão em m³	Valor Aduzido em m³	
EEAB1-ETA	CUSTODINHO	SAAE-378	284:45	139,46	39.711,24	
EEAB2-ETA	CUSTODINHO	SAAE-360	345:45	234,00	80.905,50	
EEAB3-ETA	CUSTODINHO	SAAE-340	227:30	234,00	53.235,00	
EEAB4-ETA	CUSTODINHO	SAAE-304	390:29	139,47	54.459,17	
EEAB5-ETA	QUATIS	SAAE-405	32:30	108,00	3.510,00	
EEAB6-ETA	QUATIS	SAAE-406	00:00	108,00	0,00	
EEAB7-ETA	QUATIS	SAAE-407	23:40	108,00	2.556,00	
ETA-R3	CEMIG 1	SAAE-408	06:00	180,00	1.080,00	
ETA-R3	CEMIG 2	SAAE-409	369:00	168,00	61.992,00	
ETA-R4	ELEVADO 1	SAAE-410	177:00	60,00	10.620,00	
ETA-R4	ELEVADO 2	SAAE-411	484:00	140,00	67.760,00	
EEAB1-7 CACH.	7 CACHOEIRAS	SAAE	549:20	299,96	164.778,03	
EEAB2-7 CACH.	7 CACHOEIRAS	SAAE	03:55	299,96	1.174,84	
EEAB3-7 CACH.	7 CACHOEIRAS	SAAE	560:46	295,94	165.953,29	
EEAB4-7 CACH.	7 CACHOEIRAS	SAAE	00:00	295,94	0,00	
Condições de Funcionamento - Rede de Distribuição						
Construída no Mês: 0,00 m	Extensão atual: 255.054,80 m	Cloro Residual: 0,67 mg/L	Flúor: 0,94 mg/L	pH: 7,05		
Consumo de Energia Elétrica em KW/H						
Água Bruta: 261.918,00	Água Tratada: 39.390,00	Consumo SubTotal: 301.308,00	Esgoto: 0,00	Buster: 3.518,00		
Condições de Funcionamento (B - Boas R - Regulares M - Más)					Consumo Total: 304.826,00	
Captação	B	Adução	B	Reservação	B	Distribuição
Observações/Modificações/Ampliações						

Consumo de Energia: 8.640,00 KW/H

R

BOAS

22

14.060,00

B

0,000

A: 53 | P: 0

SOBRECARGA/OCIOSIDADE DA ESTAÇÃO

UTILIZAÇÃO	58,45 %	SOBRECARGA	-	OCIOSIDADE	41,55 %
OBSERVAÇÕES	Análises realizadas pelo método de S.C - Substrato Cromogênio (P/A ou N.M.P) Presença/Ausência.				
Relatório Técnico Saae de Três Pontas				Pagina 3 de 4	

ESGOTO					
Número de Ligações					
Cadastradas: 19.940		Funcionando: 18.390		Novas no Mês: 43	
Número de Economias					
Cadastradas: 21.928		Funcionando: 20.320		Novas no Mês: 43	
Rede Coletora - Extensão da Rede					
Executados no Mês: 0,00 m		Situação Atual: 222.369,78 m		Funcionando: 222.369,78 m	
Poços de Visita					
Executados no Mês: 2,00 un		Situação Atual: 2.641 un		Funcionando: 2.641 un	
Condições de Funcionamento	BOAS				
Elevatória					
Recalque	Localização	Consumo de Energia Elétrica	Horas/Mês	Vazão em m³	Volume Aduzido m³
EE-R1	Rua Maria Prosperi	0		0	0
Condições de Funcionamento	BOAS				
Tratamento	BOAS				
OBSERVAÇÕES	ÍNDICE DE COBERTURA DA COLETA DE ESGOTO: 99,66%				
RESPONSÁVEIS	IMPRESSO				
	Marco Antônio de Oliveira Junho Coordenador do Setor Técnico		04/06/2018 10:48 MARCO	Fabiana Velloso Scatolino Engenheira Civil Sanitarista	

