

Relatório da Qualidade da Água Referente a 11/2019

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

CNPJ: 25.269.069/0001-46 | Avenida Ipiranga, 981 - Centro | Três Pontas, MG | Telefone: (35) 3265-5811

Emissão do Relatório: 27/12/2019 - 07:48 | Data do Sistema: 30/11/2019

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

TIPO DE RELATÓRIO: ☐ INDIVIDUAL ETA IPIRANGA ☒ INTEGRADO ETAS IPIRANGA E PARAISO

SISTEMA: Três Pontas - Ipiranga

Parâmetro Analisado	Local da Análise	Unidade	Valores Permitidos	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Valores Encontrados Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
Turbidez	AF	uT - Un. Turbidez	Máximo: 1,0	0.05	0.99	0.32	345	336	9
	ST		Máximo: 5,0	0.08	1.34	0.38	522	515	7
	RD		Máximo: 5,0	0.20	3.00	0.63	55	55	0
pH	AF	-	Máximo: 8,00	6.60	7.30	6.88	339	339	0
	ST		Entre 6,0 e 9,5	6.60	7.20	6.88	523	523	0
	RD		Entre 6,0 e 9,5	6.6	7.0	6.83	55	55	0
Cor Aparente	ST	uH (Unid. Hazen)	Máximo: 5,00	0.00	0.00	0.00	531	531	0
	RD		Máximo: 15,00	0.00	-	0.00	55	55	0
Flúor	ST	mg/L	Máximo: 1,5	0.52	1.11	0.78	522	490	32
	RD		Máximo: 1,5	0.31	1.15	0.79	55	50	5
Cloro Residual	ST	mg/L	Mínimo: 0,5	0.50	1.74	0.96	520	520	0
	RD		Mínimo: 0,2	0.20	0.90	0.50	55	55	0
Coliformes Totais	ST	-	Ausentes	-	-	-	20	20	0
	RD		Ausentes	-	-	-	55	55	0
E Coli	ST	-	Ausentes	-	-	-	20	20	0
	RD		Ausentes	-	-	-	55	55	0
Contagem Heterotróficas	ST	-	500 UFC/ML	-	-	-	2	2	0
	RD		500 UFC/ML	-	-	-	13	13	0

AF - Água Filtrada

ST - Água na Saída do Tratamento

RD - Água na Rede de Distribuição da Cidade

SAAE TRÊS PONTAS - ETA Ipiranga - TERRA DO PADRE VICTOR

ClaudioMiro Pinto Barbosa
Químico

Flávio Alves da Silva
Coordenador de Tratamento

Sistema ETA Web - Versão X